

6. De skulle forsynes med en tætfluttende Dør eller anden Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses.
7. Komfurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst  $4\frac{1}{2}$  Tomme fra Gulvet og dette er gjort nantændeligt under dem. I Lagrummet kunne Komfurer dog kun anbringes undtagelsesvis og med Stadsbygmesterens Tilladelse.

## § 52.

Alle mere sammenpakte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres Ventilation skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede.

## Tagerender og Snegitte.

## § 53.

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Tagerende med Rør førende til Terrainets Vandafløb.

Skifer- eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Snefald kan foranlediges, skulle tæt ved Tagerenden mod Gaden forsynes med Jerngitte.

## Kjøkkenvask og Vandafledning.

## § 54.

Ny Kjøkkenvask og Kjøkkenrender skulle være af Sten eller Metal og maa i ny Bygninger ikke ligge paa aaben Gang. Vaskene skulle have Vandlaase, der ere saaledes indrettede, at de paa en betryggende Maade hindre Luftens Tilbagegang.

Kjøkkenrenderen skal være aaben foroven og udmunde i det Fri.

## § 55.

Enhver Eiendom, ogsaa de nuværende, skal være forsynet med Brolægning, Afskalt eller Egnende i en Bredde af mindst  $1\frac{1}{2}$  Alen omkring de til Eiendommen hørende Bygninger, hvis Spildevand saavel som Regnvandet skal gives tilstrækkeligt Afløb. Hvor Bygningerne ligge ved Have, kan Fordringen om Brolægningen bortfalde, naar Vandet ledes bort gennem underjordiske Afløb paa en Maade, der godkjendes af Bygningsinspektoren. Kloakrørne skulle ligge udenfor Bygningen, være fuldstændig vandtætte, enten af Murværk i Cement, af Jern eller brændt Ler, være forsynede med Rist og Vandlaas, der lukke med mindst  $2\frac{1}{2}$  Tomme, samt staa paa en fast Bund.

## § 56.

Hvor Rødestenen ledes igjennem selve Huset, skal Ledningen være et Rør af Metal eller glaseret Ler. Dette finder dog ikke Anvendelse paa Ledninger igjennem aabne Porte.

## Aabne Udgravninger i Gaardsrum.

## § 57.

Udgravninger i Gaardsrummet som Gange eller Egnende, der ikke overdækkes paa den i § 23 nævnte Maade, skulle enten være aabne og da omgives med betryggende Rækværk eller være dækkede paa forsvaerlig Maade med Jernriste, hvorhos Bunden i saadanne