

## Forsl. t. Bygningslov for Staden Kjøbenhavn.

værk eller af Tømmer og Brædder. Stadsbygmesteren kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tømmer og Brædder, der skulle borttages, saasnart Arbeidet paa Stedet er tilende.

## § 35.

Ingen Bygning maa anstryges med hvid Farve. Dette Forbud gjælder saavel om Side-, Mellem- og Baghuse som om Forhuse. Stødt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

## Bjælkelag og Tagværkets Tømmer.

## § 36.

Bjælkerne i en Bygning skulle i færdig Tilstand have et Tværsnit af mindst 6 Tømmer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen, som denne Afstand tiltager, skal der lægges  $\frac{1}{2}$  Tomme til Siden i Bjælkens kvadratiske Tværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Tværsnit end kvadratiske, naar Bredden dert er mindst halv saa stor som Høiden, og Tværnittet idetmindste har vundet halvt saa meget i Høide, som det har mistet i Brede. Hvor Tømmeret er saa lidt skarptantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal der istedetfor det manglende Træ gives et passende Tillæg i Tykkelsen af Tømmeret.

## § 37.

Bjælkerne's Middelaafstand maa ikke være over  $1\frac{1}{2}$  Alen fra Midte til Midte, og Afstanden intet Sted over  $1\frac{2}{3}$  Alen. Et tilstrækkelig stærkt og forsvarligt fastgjort Anker skal anbringes i begge Ender af Gavlbjælkerne og saa mange af de øvrige Bjælker, at Afstanden mellem disse med Ankere saaledes forsynede Bjælker ikke overstige  $4\frac{1}{2}$  Alen, hvilken Afstand ogsaa skal iagttages ved Gavlenes Tilslutning med Ankere til Bjælkerne. Ankeret skal være mindst saa langt, som den Mur er tyk, hvori det anbringes.

## § 38.

I Bjælkelag, over eller under hvilke der findes Beboelsesrum, skal der i 3 Tommers Afstand fra Oversiden af Bjælken anbringes et Indstud af Brædder, der maa have mindst 1 Tommes Tykkelse og overalt slutte tæt sammen; paa dette Indstudsdække skal der anbringes et mindst 2 Tommer tykt, faststampet Lerlag. Hvor Bjælkerne ere smallere end 7 Tommer, skal Indstudsdækket hvile paa Lægter fastgjorte til Bjælkerne's Sider. Gulvbrædder skulle være pløiede og i færdig Tilstand have en Tykkelse af mindst  $\frac{3}{8}$  Tomme. Naar der over og under et Bjælkelag for en Del findes Rum, der ikke have Jibsteder eller ere indrettede til at opvarmes, og som ikke staa i Forbindelse med Beboelsesrum, kan Stadsbygmesteren indvømme en saa stor Indskrænkning i Anbringelse af Indstudsdække, som han efter Omstændighederne finder tilstedelig.

## § 39.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Tømmer i færdig Tilstand ikke have et mindre Tværsnit end 5 Tommer i Kvadrat og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsepunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel som for Bjælkerne; Afstanden maales paa det vandrette Plan. Naar Tømmeret er saa lidt skarptantet, at et Tværsnit paa Midten af Længden ikke er firkantet, skal det have et passende Tillæg i Tykkelsen.