

Jldsteder, Komsfurer, Kaffelovne og Kaminer m. m.

§ 49.

Jldsteder med murede Kapper skulle sunderes fra Grunden.

Hvor Rørvor anbringes ved Kjøkkenildstedet, skal Røret være forsynet med Klap; det maa ikke ledes ind i Røgkanalen, men skal føres op i samme Høide som denne.

§ 50.

Hvor Jlden brænder frit paa Jldsteder, skulle disses Bægge være mindst 1 Sten tykke. Storstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Jldsteder. Gulvet foran dem skal i en Afstand af mindst 18 Tommer være dækket med uantændeligt Materiale.

§ 51.

Med Hensyn til Jernovne, Kaffelovne, Komsfurer og Kaminer gjælde følgende Regler:

1. Jernovne og Jernrør fra alle Slags Ovne skulle have en Afstand af 12 Tommer Kaffelovne af Porcellæn, Ler, Murværk og lignende Materiale en Afstand af 8 Tommer fra Bygningens Træværk; dog kunne Trælister til Kaffelovnspladser anbringes i en Afstand af 8 Tommer fra alle Slags Ovne.
2. Jernovne skulle staa paa en Fod af Mur eller paa en Jernfod; er der Rift i Ovenens Bundflade, skal der være Afstøffe i Foden, og denne skal da være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Foden.
3. Gulvet skal være belagt med uantændeligt Materiale foran Komsfurer og Kaminer i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Kaffelovnsdøre i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en aftagende Afstand 6 Tommer til hver Side.
4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Rør uden paa Veien at passere enten Bjælkelag eller Rum, som paa Grund af deres Beliggenhed eller Bestemmelse udelukke et stadigt Tilsyn med Rørene. Naar Rørene føres gennem Skillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Røret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret.
5. De skulle forsynes med en tætsluttende Dør eller anden Indretning, hvorved Lufttrækket igjennem dem kan standses. Dog er Anbringelse af Spjæld i Rør fra Kaffelovne til Storstene forbudt.
6. Komsfurer kunne sættes paa Bjælkelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem. I Tagrummet kunne Komsfurer dog kun anbringes med Stadsbygmesterens Tilladelse.

§ 52.

Alle mere sammenjatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavel som til deres Ventilation skulle være underkastede Bygningskommissionens Bestemmelse om, hvorledes de skulle være indrettede.

Tagrender og Snegitte.

§ 53.

Enhver saavel ny som ældre Bygning skal baade til Gade og Gaardsplads være forsynet med Tagrende med Rør førende til Terrainets Vandafløb.

Skifer- eller Metaltage, der have et saadant Fald, at Sneffred kan foranlediges, skulle tæt ved Tagrenden mod Gaden samt mod Gaarden paa Steder, hvor der ved Sneffred kan foranlediges Fare, forsynes med Jerngitte.