

er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blandinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blandinger. Endmurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst $1\frac{1}{2}$ Sten uden Blandinger og isøvrigt mindst 2 Sten med $1\frac{1}{2}$ Stens Blandinger. Kjelderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Buer. Bredden af Blandingerne maa ikke være over $3\frac{1}{2}$ Alen.

- d. Enhver Fagade, fritstaaende Gavl eller Bagmur skal være udrappt og affuret eller pudset eller fuget
- e. Ved Endmure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehuse, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under c angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Vinduer i Gable, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

Skillevægge.

§ 28.

Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur og Bindingsværk, mindst $\frac{1}{2}$ Sten tykt, eller af Planter eller dobbelte Brædder. Anvendes Planter eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra nedentil staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spændevide regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjelderen, om en saadan findes, af $1\frac{1}{2}$ Sten, naar de derfra strække sig gennem en Høide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udførte af Grundmur, strække sig fra nedentil gennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjelderen, om en saadan findes, være af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, naar de ere høist 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere høist 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 43 foreskrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælker, men skulle gaa frit gennem Bjælkelagene, og deres Sider støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddewægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gælder om Spisefammer Skillevægge i Kjøkkener, naar de ere i mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra Ildstedet.

Brandmure.

§ 29.

Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa mod denne vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenheder:

- a. Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 27 for Ende- og Bagmure.
- b. Den skal overalt række $\frac{1}{2}$ Alen op over Taget.
- c. Deri maa ingen Murslægte eller andet Træværk lægges dybere end 1 Sten fra Overfladen; dog kunne Siderne af Dragere eller Bjælker skydes en halv Sten længere frem.