

## Trapper.

## § 43.

I en Bygning, i hvilken der indrettes Beboelsesrum i mere end to Etagers Høide, Kjølderet regnet for en Etage, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Ban-gerne skal være for den ene mindst 1 Alen 12 Tommer og for den anden mindst 1 Alen 8 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle være adskilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Abninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Skillevægge, der have mindst  $1\frac{1}{2}$  Alens Afstand fra hinanden og hvori der kun maa være Døre eller Binduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og uhindret Afgang til begge Trapper fra hver Beboelsesleilighed, uden at det er nød-vendigt at passere en anden Beboelsesleilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne. Naar en saadan Bygning ved Brandmur adskilles i flere Dele, skal enhver af disse forsynes med to saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor særegne Om-standigheder tale derfor, meddele Fritagelse fra disse Forskrifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Raskværk, og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornødent Lys og Luft. Intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og Stigningen i den anden maa ikke være større end  $8\frac{1}{2}$  Tomme og Grunden ikke mindre end 7 Tommer; i begge Arter af Trapper maales paa Midten af Trinet. Imellem det til en Eiendom forestvorne Gaardsrum og Gaden skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen.

## Løfter.

## § 44.

Løfter maa ikke være af Lærred, med eller uden Papir, udspændt imellem Bjælkerne. I Beboelsesrum, hvor Høiden til Løftet er under 5 Alen, skulle i Fremtiden Løfterne gribes eller beklædes med andet uantændeligt Materiale.

## Skorstensrør og Ventilationsrør.

## § 45.

Nogen fra Raffelovne og Raminer saavel som fra andre Ildsteder, baade fra dem, paa hvilke Ilden brænder frit (aabne Ildsteder), og fra dem, hvori Ilden brænder i et lukket Rum (Komsfurer), skal afledes i Skorstensrør, der kunne renses af Skorstensfeieren enten derved, at han passerer dem, eller ved særegne Apparater. I begge Tilfælde gjalde for Skorstens-røret følgende Bestemmelser:

1. Det skal overalt være af mindst  $\frac{1}{2}$  Stens Grundmur, der enten funderes fra Grun-den eller hviler paa anden Grundmur, som Bygningsinspektøren anser for stærk nok til at bære det;
2. Dets indvendige Side skal overalt paa Veien gennem Bygningen være fjernet mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevægge og Tagværk. Anbringelsen paa Skorstensrøret af Betrak paa Blandlister, Panel eller anden Beklædning med Undtagelse af et Fodbrædt er forbudt;