

er over det øverste Bjælkelag, samt igjennem de to øverste Etager. Bagmurens Tykkelse skal i den derefter følgende Etage være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blandinger og i alle de andre Etager mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blandinger. Endemurens Tykkelse skal derimod i de næste 3 Etager være mindst  $1\frac{1}{2}$  Sten uden Blandinger og isvrigt mindst 2 Sten med  $1\frac{1}{2}$  Stens Blandinger. Kjælderen anses i fornævnte Henseender som en Etage. Pillerne maa ikke have under 18 Tommers Brede og skulle forbindes med Vuer. Bredden af Blandingerne maa ikke være over  $3\frac{1}{2}$  Alen.

d. Enhver Facade, fritstaaende Gavl eller Bagmur skal være udrapet og affuret eller pudset eller fuget.

e. Ved Endemure af ringe Udstrækning og ved Mure om Trappehule, saavel som naar nye Etager paaføres ældre Bygninger, kan Stadsbygmesteren fritage for den under 6 angivne Regel, ligesom han, naar Omstændighederne tale derfor, kan tillade Binduer i Gavl, naar disse ikke ere de i § 29 omhandlede Brandmure.

§ 28. Skillevægge. Skillevæggene i en Bygning skulle være enten Grundmur, mindst 6 Tommer tyk, Mur og Bindingsværk, mindst  $\frac{1}{2}$  Sten tykt, eller af Planker eller dobbelte Brædder.

Anvendes Planker eller dobbelte Brædder til Skillevægge, skulle disse være mindst 2 Tommer tykke og, foruden denne Tykkelse, have Kalkpuds paa begge Sider. Skillevægge, der fra neden staa over hverandre igjennem flere Etager og danne et Underlag for Bjælkerne, hvorfra disses Spandevide regnes, skulle være af mindst 1 Stens Grundmur, og i nederste Etage eller Kjælderen, om en saadan findes, af  $1\frac{1}{2}$  Sten, naar de derfra strække sig gjennem en Hvide af 20 Alen eller derover. Andre Skillevægge, der ikke paa denne Maade danne et Underlag for Bjælkerne, men som dog, udforte af Grundmur, strække sig fra neden gjennem flere Etager, skulle i den nederste af disse eller i Kjælderen, om en saadan findes, være af Grundmur eller af Mur- og Bindingsværk mindst 1 Sten tyk; i den øverste Etage kunne saadanne Skillevægge være af  $\frac{1}{2}$  Stens Grundmur, naar de ere højt 7 Alen lange, og tillige i de 2 underliggende Etager, naar de ere højt 5 Alen lange. Skillevægge om de i § 43 forestrevne Trapper skulle være af Grundmur. Grundmurede Skillevægge maa ikke afbrydes af Bjælder, men skulle gaa frit gjennem Bjælkelagene, og deres Sider støttes af Bjælkerne. Skillevægge mellem Rum, hvoraf intet kan henføres under Beboelsesrum, kunne udføres som enkelte Bræddewægge uden Kalkpuds eller af Lægter; det Samme gælder om Episekammer-Skillevægge i Kjøkkenet, naar de ere i mindst  $1\frac{1}{2}$  Alens Afstand fra Ildstedet.

§ 29. Brandmure. Ingen Bygning, der ikke ligger fjernet mindst 4 Alen fra Nabogrunden, maa, med

denne, vende Tagflade eller anden Art af Mur end Brandmur, der skal have følgende Egenheder:

- a. Den skal have mindst den Tykkelse, der er fastsat i § 27 for Ende- og Bagmure.
- b. Den skal overalt række  $\frac{1}{2}$  Alen op over Taget.
- c. Deri maa ingen Murlægte eller andet Traværk lægges dybere end 1 Sten fra Udersiden; dog kunne Enderne af Dragere eller Bjælder stydes en halv Sten længere frem.