

En Bygning, i hvilken der indrettes Beboelsesrum i mere end to Etagers Høide, Kælderen regnet for en Etage, skal der anbringes to Trapper, hvis Brede imellem Banjerne skal være for den ene mindst 1 Alen 12 Tommer og for den anden mindst 1 Alen 3 Tommer, og skal den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, have en Brede af mindst 2 Alen. Disse Trapper skulle være adskilte enten ved en Grundmur, der ikke maa have Døre eller andre Abninger ud mod nogen af Trapperne, eller ved to udmurede Bindingsværks Skillevægge, der have mindst $1\frac{1}{2}$ Alens Afstand fra hinanden, og hvori der kun maa være Døre eller Vinduer ud til den ene af Trapperne; endvidere skal der være fri og ubindret Udgang til begge Trapper fra hver Beboelsesleilighed, uden at det er nødvendigt, at passere en anden Beboelsesleilighed eller en fælles Gang for at komme til en af Trapperne. Naar en saadan Bygning ved Brandmur adskilles i flere Dese, skal enhver af disse forsynes med to saadanne Trapper. Dog kan Bygningskommissionen, hvor særegne Omstændigheder tale derfor, meddele Fritagelse fra disse Forrifter. Trapperne skulle forsynes med behørigt Røkværk, og i det Hele være saaledes indrettede, at det ikke er forbundet med Fare, at passere dem, hvorhos de ikke maa mangle fornødent Lys og Luft. Intet Trin i den bredeste af disse Trapper maa have mindre Grund end Stigning, og Stigningen i den anden maa ikke være større end $8\frac{1}{2}$ Tomme og Grunden ikke mindre end 7 Tommer; i begge Arter af Trapper maales paa Midten af Trinet, Smellem det til en Stendom, forefremte Gaardsrum og Gaden skal der være en let og fri Passage, der paa intet Sted maa have en mindre Brede end 2 Alen.

Køster.

Køster maa ikke være af Ræred, med eller uden Papir, udbændt imellem Bjælkerne. I Beboelsesrum, hvor Høiden til Køstet er under 5 Alen, skulle i Fremtiden Køsterne gribes eller beklædes med andet uantændeligt Materiale.

Skorstensrør og Ventilationsrør.

§ 45. Røgen fra Kælleovne og Kaminer saavel som fra andre Ildsteder, baade fra dem, paa hvilke Ilden brænder frit (saabne Ildsteder), og fra dem, hvori Ilden brænder i et lukket Rum (Komsurer), skal afledes i Skorstensrør, der kunne renses af Skorstensfeieren enten derved, at han passerer dem, eller ved særegne Apparater. I begge Tilfælde gjælde for Skorstensrøret følgende Bestemmelser:

1. Det skal overalt være af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, der enten funderes fra Grunden eller bygger paa anden Grundmur, som Bygningsinspektøren anser for stærk nok til at bære det;
2. Dets indvendige Side skal overalt paa Veien gjennem Bygningen være slettet mindst $8\frac{1}{2}$ Tomme fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevægge og Tagværk. Anbringelsen paa Skorstensrøret af Betrak paa Vænder, Panel eller anden Beklædning med Undtagelse af et Fodbrød er forbudt;