

Ildsteder, Komfurér, Rakkellovne og Raminer m. m.

§ 49. Ildsteder med murede kapper skal underes fra Grunden, og oppe til højning med hvor Emrør anbringes ved Kjøkkenildsteder, skal Roret være forsynet med Klaps; det må ikke ledes ind i Røgfanen, men skal føres op i samme Side som denne.

§ 50.

Hvor Ilden brænder friit paa Ildsteder, skulle disse Begge være mindst 1 Sten tykke. Skorstensankere skulle være af Jern, og Trædøre maa ikke anbringes foran Ildsteder. Gulvet foran dem skal i en Afstand af mindst 18 Tommer være dækket med uantendeligt Materiale. Gulvet skal være belagt med uantendeligt Materiale foran Komfurér og Raminer i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Rakkellovnsdøre i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en aftagende Afstand 6 Tommer til hver Side.

2. Jernovne skulle staa paa en Bod af Mur eller paa en Jernfod; er der Rist i Dvens Bundflade, skal der være Aflestuffe i Boden, og denne skal da være udmuret samt staa paa en Jernplade, der gaar lidt frem for Boden.
3. Gulvet skal være belagt med uantendeligt Materiale foran Komfurér og Raminer i en Afstand af mindst 12 Tommer, foran Rakkellovnsdøre i samme Afstand, men Belægningen her tillige gaa i en aftagende Afstand 6 Tommer til hver Side.
4. Rørene fra dem skulle føres ind i murede Mør uden paa Beien at passere enten Bjækelag eller Rum, som paa Grund af deres Belægninghed eller Bestemmelse udelukke et stadigt Tilsyn med Rørene, Naar Rørene føres gjennem Skillevægge, der ikke ere af Grundmur, skal Skillevæggen udenom Roret indtil en Afstand af 8 Tommer fra dette være udmuret.
5. De skulle forsynes med en tørluftende Dør eller anden Indretning, hvorved Luftstrøket ligethjem dem kan standses. Dog er Anbringelse af Spirel i Mør fra Rakkellovne til Største forbudt.
6. Komfurér kunne sættes paa Bjækelagene, dog kun naar deres Bund er fjernet mindst $4\frac{1}{2}$ Tomme fra Gulvet, og dette er gjort uantendeligt under dem. I Tagrummet kunne Komfurér dog kun anbringes med Stadsbygmesterens Tilladelse.

§ 52.

Alle mere sammensatte Indretninger til Bygningers Opvarmning saavæsom til deres Ventilation skulle være underlæstede Bygningskommissionens Bestemmelse om hvorledes de skulle være indrettede.

Tagrender og Snegitte.

Ghver saavel my som eldren Bygningsstab baade til Gaden og Gaardsplads skal være forsynet med Tagrender med Rør forende til Terrainets Vandaflosb. Skifre eller Metaltage, der har et sådant Fald, at Snefred kan foranlediges, skulle tæt ved Tagrenden mod Gaden samt mod Gaarden paa Steder, hvor der ved Snefred kan foranlediges Fare, forsynes med Jerngitter.