

d. Nabninger maa kun anbringes deri efter særlig Tilladelse af Bygningskommissionen og kun saadanne, som ikke ere over 9 Tommer i Høiagt og ere anbragte med mindst 3 Alens Mellemrum.

## § 30.

En Brandmur kan være sælles for to til hinanden stødende Eiendomme — for Nybygninger dog kun forsaavidt Bygningerne opføres samtidig —, naar den, foruden at opfylde den i § 29 fastsatte Betingelser, er forsvaret forbunden med begge Bygninger, er mindst 2 Sten tyk, naar der gaar Ender af Bjælker eller Dragere ind i den, og Træværk henhørende til den ene Bygning er mindst  $8\frac{1}{2}$  Tomme fra Træværk henhørende til den anden; dog nedsettes Fordringen om 2 Stens Tykkelse til  $1\frac{1}{2}$  Stens ved Endemure, naar deri kun indlægges Skorstens eller Trappeveikler. Der skal derhos ved ihingelste Deklarationer være erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages af nogen af Eierne, saalænge en af Bygningerne endnu staar.

## § 31.

Naar sammenstødende Bygninger i forskjellige Eiendomme ønskes fatte i en midlertidig Forbindelse med hverandre, kan Bygningskommissionen give Tilladelse til, at der i de mellemliggende Brandmure anbringes Jernkarm med Jerndøre til begge Sider, som slutte tæt i Karmen og have en Afstand af mindst en Mærstens Længde fra hinanden.

Lagdvækning, Tagklyfte, og andre ydre Bygningsdele.

## § 32.

Tagge maa i Reglen kun dækkes med Sten eller Metal, men Stadsbygmesteren kan tillade Anvendelsen af andet Materiale, saasom Tagpap eller Tagfilt, naar han efter Omstændighederne anser dette for tilstrækkeligt betryggende mod Brandfare.

## § 33.

Tagklyfte maa ikke have mere end 2 Alen 15 Tommers Høide i Falden, og udvendig maalt maa de ikke have en større Bredde end 2 Alen 18 Tommer og en større Høide end 3 Alen 12 Tommer; Mellemvidden mellem 2 Klyfte maa ikke være mindre end Bredden af den bredeste af dem, og Afstanden fra Indersiden af Husets Gavl til nærmeste Tagklyfte maa ikke være mindre end Halvdelen af dens Bredde. Stunkerne skulle være af uantændeligt Materiale eller beklædte med saadant.

## § 34.

Altaner, udvendige Beklædninger, Gestuser, Rander, Svaler samt Trappetrin, som ligge udenfor Huset, maa ikke udføres af Træ, medmindre den paagældende Gjenstand er fjernet 15 Alen fra fremmed Grund. Dog kan Bygningskommissionen indrømme Undtagelse herfra, navnlig naar Bygningens Stil i Forbindelse med en fri Beliggenhed giver Anledning hertil.

Udvendige Puthusluger skulle indrettes saaledes, at de ikke kunne løstes af Stablerne, og naar Bygningskommissionen finder, at de stedlige Forhold gjøre det ønskeligt, kan den fordre, at saadanne Luger gjøres brandsikre.

Stadsbygmesteren kan tillade mindre Istandskættelser af Bindingsværk paa Steder, hvor dette ikke fra Nytt maa anvendes, samt Anbringelse af åbne Skure, der alene bestaa af et paa Træpiller hvilende Tag, Patrinhuse, der kun benyttes som saadanne, kunne udføres af Bindings-