

værk eller af Tommer og Brædder. Stadsbygmesteren kan tilstede, at der paa Byggepladser opføres midlertidige Skure af Tommer og Brædder, der skulle borttages, saasnart Arbejdet paa Stedet er tilende.

§ 35.

Ingen Bygning maa anstryges med hvid Farve. Dette Forbud gjælder saavel om Side-, Mellem- og Baghuse som om Forhuse. Støbt Glas maa aldeles ikke bruges ved Bygningers Afspudsning.

### Bjælkelag og Tagværkets Tommer.

#### § 36.

Bjællerne i en Bygning skulle i færdig Tilstand have et Dværsnit af mindst 6 Tommer i Kvadrat, naar Afstanden imellem Understøttelserne ikke er over 5 Alen. For hver halve Alen, som denne Afstand tillægger, skal der lægges  $1\frac{1}{2}$  Tomme til Siden i Bjællens kvadratiske Dværsnit.

Man kan ogsaa vælge andre rektangulære Dværsnit end kvadratiske, naar Bredden dert er mindst halv saa stor som Høiden, og Dværsnittet idetmindste har bundet halvt saa meget i Høide, som det har mistet i Brede. Hvor Tommeret er saa lidt skarplantet, at et Dværsnit paa Midten af Længden ikke er sirlantet, skal der istedetfor det manglende Træ gives et passende Tillæg i Dykkelsen af Tommeret.

#### § 37.

Bjællernes Middellaststand maa ikke være over  $4\frac{1}{2}$  Alen fra Midte til Midte, og Afstanden intet Sted over  $1\frac{2}{3}$  Alen. Et tilstrækkelig stærkt og forvarligt fastgjort Anker skal anbringes i begge Ender af Gavlbjællerne og saa mange af de øvrige Bjælker, at Afstanden mellem disse med Ankere saaledes forsynede Bjælker ikke overstiger  $4\frac{1}{2}$  Alen, hvilken Afstand ogsaa skal iagttages ved Gavlenes Tilslutning med Ankere til Bjællernes Ankeret skal være mindst saa langt, som den Mur er tyk, hvort det anbringes.

#### § 38.

I Bjælkelag, over eller under hvilke der findes Beboelsesrum, skal der i 3 Tommers Afstand fra Oversiden af Bjælken anbringes et Indstuds af Brædder, der maa have mindst 1 Tommes Dykkelse og overalt slutte tæt sammen; paa dette Indstuds dække skal der anbringes et mindst 2 Tommer tykt, faststampet Berlag. Hvor Bjællerne ere smallere end 7 Tommer, skal Indstuds dækket hvile paa Lægter, fastgjorte til Bjællernes Sider. Gulvbrædder skulle være plødede og i færdig Tilstand have en Dykkelse af mindst  $\frac{9}{8}$  Tomme. Naar der over og under et Bjælkelag for en Del findes Rum, der ikke have Støtsteder eller ere indrettede til at opvarmes, og som ikke staa i Forbindelse med Beboelsesrum, kan Stadsbygmesteren indrømme en saa stor Indskrænkning i Anbringelse af Indstuds dække, som han efter Omstændighederne finder tilstedelig.

#### § 39.

Naar et Tag dækkes med sædvanlige Tagsten, maa Tagværkets Tommer i færdig Tilstand ikke have et mindre Dværsnit end 5 Tommer i Kvadrat og dette kun, naar Afstanden imellem Understøttelsespunkterne ikke er over 6 Alen. For større Afstande følges samme Regel som for Bjællerne; Afstanden maales paa det vandrette Plan. Naar Tommeret er saa lidt skarplantet, at et Dværsnit paa Midten af Længden ikke er sirlantet, skal det have et passende Tillæg i Dykkelsen.