

## LXII.

## Betænkning

over

Forslag til Lov om Ændringer i og Tillæg til Lov af 1ste Marts 1889  
vedrørende Brandpolitiet paa Landet m. m.

(Udgiven af Landsstingets Udvalg den 15de Marts 1898.)

Naar der i Lovforslaget skal optages Bestemmelser om Indretning af Centralvarmeapparater, hvilket Udvalget finder hensigtsmæssigt, da saadanne nu jævnlig paa Landet anbringes i Beboelsesbygninger, Stoler, Sygehuse og deslige, bør der i Lovforslaget optages Bestemmelse om, hvorledes disse skulle indrettes baade i Henseende til selve Varmekammeret, Kedelrummene, Fyrpladsen og Ledningerne, der føre omkring i Bygningen. De i Lovforslaget herom indeholdte Bestemmelser ere efter Udvalgets Mening hverken ganske hensigtsmæssige eller tilstrækkelig fuldstændige.

For saa vidt selve Varmekammeret angaar, gaar det formentlig ikke an, naar der i Varmekammeret er opstillet en Dvæn, at tilstede, at Loftet kan være af Træ, selv om det røres eller pudses, men det bør, naar Brandfare skal undgaaes, fordres, at det er af Mur eller Særn og Mur, hvad der ikke vil foraarsage nogen næneværdig Udgiftsførøgelse. Angaaende de Rum, hvori Damp eller Varmtvandsledler anbringes, indeholder Lovforslaget ingen Bestemmelser, skønt saadanne vistnok bør gives. Det maa saaledes fordres, at disse Rum have uantændeligt

Gulv og Bægge af Mur, hvorimod det kan tilstedes, at Loftet er af Træ, røret eller pudset, naar Kedlen er fjernet mindst 2 Alen fra Loftet. Hvad angaar Loftet over Fyrpladsen, bør det formentlig ikke tillades at have dette af Træ, medmindre det er i 4 Alens Højde over Risten; er Afstanden mindre, bør det fordres, at Loftet, om det er af Træ, er røret og pudset, samt desuden beskyttet ved en Metalplade af tilstrækkelig Størrelse. Hermed er forklaret Ændringsforslaget Nr. 1. Om selve Ledningerne indeholder Lovforslaget Regler i § 2, 2det Punktum, men disse kunne formentlig modificeres noget, dels gives en bestemt Form, dels gøres noget lempeligere. Hertil stige Ændringsforslagene under Nr. 2 og 3. For saa vidt angaar Ledninger for opvarmet Luft, bør det bestemmes, at de skulle være af  $\frac{1}{2}$  Stens Mur eller  $1\frac{1}{2}$  Tomme tyk Monier, hvilket er en Komposition af Særn og Cement; hvad angaar Ledninger for Damp eller varmt Vand, vil det være nok at bestemme, at de skulle være af Metalrør og holdes mindst 2 Tommer fra Træværk, samt at hvor Rørene passere gennem Træbjælke-