

lag eller Træværk, skal Rummet mellem Røret og Træværket udfyldes med fast og uantændeligt Materiale.

Med Hensyn til § 3 bemærkes først, at det vil være rigtigt at rette Ordet „anbringe“ i 2den Linie til „benytte“, saaledes som er foreslaaet under Nr. 4. Herved gøres det formentlig tydeligere, at Hensigten med Lovbestemmelsen ikke blot er at tillade for Fremtiden at indrette sig paa til snævre Skorstene at aflede Røg fra Varmekammerovne saavel som fra Ildsteder under Badstue og Bryggekedler, men at dette ogsaa skal være tilladt for dem, der, skønt ganske vist imod de hidtil gældende Brandpolitibestemmelser, have bygget saaledes, og som altsaa egentlig kunde drages til Ansvar herfor. Hvad angaar Benyttelsen af de snævre Skorstene tror Udvalget at kunne gaa noget videre end Lovforslaget, navnlig ved ogsaa at medtage Bagerovne foruden Badstue- og Bryggekedler, alt dog kun til Husholdningsbrug, i hvilken Henseende der er stillet Ændringsforslag under Nr. 5, men paa den anden Side er det efter Udvalgets Mening nødvendigt at sætte Grændser for det Antal Ildsteder, for hvilke et snævert Skorstenrør maa benyttes som fælles Røgrør, saa meget mere som der ofte paa Landet benyttes Brændselmateriale, som affætter megen Sod, og hertil figter det under Nr. 6 stillede Ændringsforslag, hvis Enkeltheder næppe behøve nogen særlig Begrundelse.

Som en ny § 4 har Udvalget under Nr. 7 stillet et Forslag til en Lempelse i de nugældende Regler i Brandpolitilovens § 4, gaaende ud paa, at naar Riben paa en vid Skorsten er mindst 2 Alen høj over Tagryggen, er det tilladt at sammentrække de øverste $\frac{3}{4}$ Alen saaledes, at Udgangsaabningen indskrænkes til $1\frac{1}{4}$ Murstenslængde eller 11 Tommer i Kvadrat. Dette vil nemlig ikke være til Hindrer for, at Skorstensfejeren kan komme op i Skorstenen og rense denne paa sædvanlig Maade.

Udvalget har endelig, som det vil ses af Ændringsforslaget Nr. 8, fundet det rigtigt at udvide Lovforslagets § 6 noget og i Forbindelse hermed give denne Paragraf en lidt forandret Affattelse. Man har fundet, at

det vilde være en hensigtsmæssig Kontrolforanstaltning over for Brandfogderne, at Brandfogderne mindst en Gang om Aaret skulle forevises Politimesteren, da væsentlige Forsømmelser i saa Fald ikke ville kunne passere ubemærkede og upaatale, og dernæst anser man det for tydeligt at udtale, at den i Lovforslaget bestemte lempelige Bødefraf for Brandfogders og Brandsynsvidners Forsømmelser og Forseelser dog naturligtvis ikke skal udelukke, at Straf efter den almindelige borgerlige Straffelov kan anvendes, for saa vidt som deres Forhold i Henhold til denne vilde egne sig til højere Straf, noget, som det formentlig heller ikke har været Meningen med Lovforslagets § 6 at udelukke.

§ Henhold til foransførte stilles følgende

Ændringsforslag:

af Udvalget:

Til § 2.

1) I Stedet for Ordene: „, hvis . . . pudset“ i 3dje Linie sættes: „være af Mur eller Særn og Mur. Rum, hvori Damp- eller Varmtvandskedler anbringes, skulle have uantændeligt Gulv og Bægge af Mur; naar Kedlen er fjernet mindst 2 Alen fra Loftet, kan dette være af Træ, røret og pudset. Loftet over Fyrpladsen skal enten være af Mur, eller, hvis det er af Træ i mindre end 4 Alens Højde over Ribsen, være røret og pudset og derhos beskyttet af en i mindst en Tommes Afstand fra det ophængt Metalplade, der skal gaa mindst 1 Alen til hver Side uden for Fyrdøren og være mindst 3 Alen bred.

2) Ordene „saavel . . . Opvarming“ 4de Linie udgaa.

3) I Stedet for: „af uantændeligt Materiale . . . Afstand fra Træværk“ i 5te, 6te og 7de Linie sættes: „ $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller $1\frac{1}{2}$ Tomme tyk Monier (Cement og Særn).

Ledningerne for Damp eller varmt Vand skulle være af Metalrør og holdes mindst 2 Tommer fra Træværk; hvor Rørene passer gennem Træbjælkelaag eller Trævæg, skal Rummet imellem Rørene og Træværket udfyldes med fast og uantændeligt Materiale.“