

ommeldte Bevillinger liggende Forslag, som findes i Rigsdags-Tidende 1894—95, Tillæg A. Sp. 1553—56 og Tillæg B. Sp. 985—88, saavel som til den høldigere Meddelelse angaaende Trangen til Tjenesteboliger ved Bredsløjelille Straffeanstalt, som findes i Rigsdags-Tidende 1889—90, Tillæg A., Sp. 1305—10, skal man, idet man ikke undlader at tilføje, at der af den projekterede Bolig skal svares en aarlig Leje af i alt 240 Kr., og idet man bemærker, at man om Sagen har brevvækslet med Finansministeriet, der ikke har fundet noget at erindre mod det foreslaede, herved anmode det ærede Udvalg om til 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1898—99 at ville stille følgende Ændringsforslag:

ad § 26 III. som nyt Nummer
Til Opførelse af en Bolig ved Bredsløjelille Straffeanstalt for 2
gifte Opfyndbetjente 8,000 Kr.

Rump.

B. Karup.

Til Folketingets Finansudvalg.

Forslaget tiltrædes.

213) Ny Kont o. Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. Kjøbenhavn, den 5te November 1897.

I et hertil indkommet Andragende har Direktionen for Sindsøhygeanstalten ved Aarhus anholdt om, at der paa Finanslovforslaget for Finansaaret 1898—99 maa blive søgt en Bevilling til Opførelse af et Maskinhus ved bemeldte Anstalt samt til Anskaffelse af tidsvarende Badsteriapparater til samme.

Til Støtte herfor har Direktionen nærmere anført, at ligesom den ved Anstaltens Udvidelse i Aarene 1859—61 anskaffede Dampmaskine, der driver tre til Vandforsyningen i de højere liggende Dele af Anstaltens Bygninger, Badene og Økonomien nødvendige Pumper samt en Centrifugalbrudemaskine og en Badstemaskine i Badsteriet, ved et over samme foretaget sagkyndigt Syn har vist sig ganske ubrugelig, og dens Erstatning af en ny været paatrængende nødvendig — hvorfor man har bemyndiget Direktionen til at afholde Udgiften til Anskaffelse af en Dampmaskine med Tilbehør, dog ikke ud over det herfor kalkulerede Beløb af 7,470 Kr., paa forventet Tillægsbevilling, i hvilken Henseende Forslag vil findes optaget paa Lovforslaget om Tillægsbevilling for indvarende Finansaar — saaledes har det ommeldte sagkyndige Syn ogsaa paapeget de meget betydelige Ulemper, der overhovedet ere forbundne med Dampmaskinens og Dampkedlernes Forbliven i det Kælderrum under Anstaltens Økonomibygning, hvor de hidtil have befundet sig.

I saa Henseende er det særlig blevet fremhævet, at det overhovedet er farligt og uøkonomisk at have Kedlerne henliggende i den fugtige Kælder, i hvilken Grundvands Jorddampning virker tørrende paa Jernet, at Kedlernes Ind- og Udflytning er meget besværlig, idet der, naar en Kedel skal fornyes, maa foretages en større Udgravning af Jordsmøntet ud for Bygningen og laas Gul i dennes Ydermur, og at Kedelrummet derhos er meget indskrænket og ikke lader sig udvide, saa at en ellers høist ønskelig Anskaffelse af en større Kedel ikke har kunnet foretages.

I Tilslutning til det anførte har Anstaltens Direktion ogsaa henledet Opmærksomheden paa, at det overhovedet er i høj Grad farligt og uhenftigsmæssigt som nu at have Maskinrummene i en Bygning, der er beboet af hele det til Økonomien hørende kvindelige Personale, og i hvilken daglig mange Mennesker arbejde, idet paa den ene Side en Redelekspllosion vil medføre Livsfare for alle disse, og paa den anden Side en i Bygningen opstaaet Ildbrand let kunde ødelægge Maskinrummene saaledes, at Kedlerne ikke kunde give Damp eller Dampmaskinen, der pumper Vand ind i Brandhaneledningerne, ikke kunde arbejde. Dertil kommer, at Kælderne til Økonomiens Brug, der allerede vare meget smaa i Forhold til det oprinde-