

Overført... Kr. Ø.
84,232. 86

ad 1. En ny, ca. 270 Pots Bronze-Dampgryde.

Anstaltens Dampgryder, der ere af Jern, ere paa faa Undtagelser nær anskaffede i 1877, og flere af dem ere nu omtrent opslidte og af en forældet Konstruktion. Det vilde derfor være særdeles ønskeligt at kunne faa indført lignende Gryder som de i de senere Aar til adskillige Hospitaler anskaffede, nemlig Bronze-gryder, der ere hensigtsmæssigere og mere propre end de her anvendte.

I Stedet for en 270 Pots Gryde, der er tjenlig til at kasseres, tilslader man sig derfor at foreslaa Anskaffelsen af en Bronze-Dampgryde af samme Størrelse. En saadan vil i Kjøbenhavn koste 1,220 Kr., hvortil kommer 80 Kr. til Transport og Opstilling.

ad 2. Vandindlæg m. v. for dermed at tilvejebringe Forbindelse med Viborg Kommunes Vandværk.

Beilagt følger Afskrift af Overslag m. v. fra Ingeniør Rasmøse og Afskrift af Overslag fra Murmester Chr. F. Jensen.

I Sommeren 1894 blev der, da Anstaltens Vandforsyning var aldeles utilstrækkelig — de tre Borerør i den artesiske Brønd vare gennemrustede og tilstoppede med Sand — foretaget en 3" Boring i Nærheden af det gamle Vandbassin, og da denne Boring gav rigeligt og godt Vand, blev den ved en underjordisk Ledning sat i Forbindelse med Bassinet.

Siden da har Anstalten faaet sin Forsyning af Drillevand og Vand til Badebrug fra det nævnte 3" Nør; men i Længden vil man ikke kunne forsvare at basere Anstaltens Vandforsyning paa det ene Borerør, der dels kan tilstaa, dels kan gennemhulles ved Røst, saa Kviksand kan trænge ind og tilstoppe det. Og dette Hensyn gør sig endnu mere gældende, efter at Vandet i Sønderløse, der hidtil er blevet benyttet i Badstueriet, viser sig i høj Grad forurenat af de mange Kloaker, der løbe ud i den, ligesom Søen om Sommeren er stærkt belænret med Alger. Man har derfor stadig været betænkt paa at søge Vandforsyningen forbedret, men har ment at kunne stille det i Bero, da Viborg Kommune paatænkte Anlæget af et Vandværk.

Nu, da Vandværket er under Opførelse, skal man derfor foreslaa, at Anstalten fra 1ste April n. A. tager sit Vandforbrug fra Kommunens Vandværk. Vandet herfra er efter Professor Steins Analyse fortrinligt til Drillevand og saa blødt, at det eventuelt, hvis Sovandet vedvarende viser sig mindre anvendeligt til Badst., vil kunne benyttes i Badstueriet.

De ovenfor opførte 4,236 Kr. er den Udgift, som fremkommer ved at sætte Vandledningerne paa Anstalten i Forbindelse med Ledningerne fra Vandværket, medens selve Udgiften til Vandforsyningen findes opført under Konto n: „Statter og Assurance“.

Bed Sindsfygeanstalten ved Middelfart.

Ordinært:	Kr. Ø.
Til almindelig Vedligeholdelse af samtlige Bygninger, til Materialier, Murarbejde, Storstensfejning, Tilsyn med Anstaltens Bygninger og til forskellige Arbejders Udførelse beregnes 1/2 pCt. af Assurance-summen 2,150,546 Kr. + 23,040 Kr. for Stærk-bæk Vandværk	10,867. 93
Til Vedligeholdelse af Dampapparaterne, Damplogetar, Gas-, Vand- og Kloakledninger, samt til Anskaffelse af Reservevedele	7,000.
Til Cylinderolie, Centrifugeolie, Stjerneolie, raa, fort Olie, Stearinolie, Petroleum, Tvist og Wienerkalk	800.

Alt overføre... 18,667. 93

84,232. 86