

Affkrift.

Kjøbenhavn, den 23de Januar 1899

Varmeapparatet til det paatænkte Hospital for Sømænd i Charlotte Amalies Bastion maa, saa vidt jeg efter de foreliggende Oplysninger kan se, opføres med følgende Beløb:

Sygebygning	Rr.	43,200
Økonomibygning	—	34,000
Kødelhus og Hovedledninger	—	21,600
Uforudset, ca. 4 pCt.	—	4,000

	Rr.	102,800
Ingeniørhonorar for Projektering og Tilsyn, ca. 6 pCt.	—	6,000

	Rr.	108,800
--	-----	---------

Til Opvarmning af Underrummene i Sygebygningen, hvis Omfang er temmelig ubestemt, kan formentlig regnes 5 à 6,000 Rr., hert indbefattet den Forøgelse af Kødelanlægget, som derved vil medføres.

I alt kan derfor passende sættes	Rr.	114,000.
--	-----	----------

Der er ved Beregningen forudsat, at Varmeapparatet i Hovedsagen bliver et Vandvarmeapparat, hvor Vandet opvarmes ved Damp. I Varmekammeret er dog forudsat Dampvarmeslade, ligeledes i Underrummene. I Økonomibygningen er forudsat en Tørremaskine af anden og væsentlig dyrere Konstruktion end tidligere. I Kødelhuset er forudsat den fornødne Forøgelse af Kødelerne for at kunne drive en Dampmaskine paa 35 H. K. til Frembringelse af Elektricitet. Der er paaregnet en Prisstigning siden Udarbejdelsen af Overflaget til det tidligere Projekt af ca. 8 pCt.

Urbødigt

sign. C. F. Bonnesen.

For Affkriftens Rigtighed attesteres.

Den 20de November 1899.

C. Hedemann.

Til Orlogsbærstets Bygningsvæsen.