

Affkrift.

Kjøbenhavn, den 23de Januar 1899

Varmeapparatet til det paatænkte Hospital for Sømænd i Charlotte Amalies Bastion maa, saa vidt jeg efter de foreliggende Oplysninger kan se, opføres med følgende Beløb:

Sygebygning	Kr. 43,200
Økonomibygning	— 34,000
Kedehus og Hovedledninger	— 21,600
Uforudset, ca. 4 pCt.	— 4,000

Uforudset, ca. 4 pCt.	— 4,000
Ungeniørhonorar for Projektering og Tilsyn, ca. 6 pCt.	Kr. 102,800
	— 6,000

Kr. 108,800

Til Opvarmning af Underrummene i Sygebygningen, hvis Omfang er temmelig ubestemt, kan formentlig regnes 5 à 6,000 Kr., heri indbefattet den Forøgelse af Kedel- anlæget, som derved vil medføres.

∑ alt kan derfor passende sættes Kr. 114,000.

Der er ved Beregningen forudsat, at Varmeapparatet i Hovedsagen bliver et Vand- varmeapparat, hvor Vandet opvarmes ved Damp. ∑ Varmekammeret er dog forudsat Dampvarmevlade, ligeledes i Underrummene. ∑ Økonomibygningen er forudsat en Tørre- maskine af anden og væsentlig dyrere Konstruktion end tidligere. ∑ Kedelhuset er forudsat den fornødne Forøgelse af Kedlerne for at kunne drive en Dampmaskine paa 35 H. K. til Frembringelse af Elektricitet. Der er paaregnet en Prisstigning siden Udarbejdelsen af Overflaget til det tidligere Projekt af ca. 8 pCt.

Urbødigst

sign. C. F. Bonnefen.

For Affkriftens Rigtighed attesteres.

Den 20de November 1899.

C. Hedemann.

Til Orlogsbærstets Bygningsvæsen.