

Beretning

om

Anlægget af Landsfvageanstalten i Bregninge.

Undertegnede Medlemmer af Finansudvalget, der af nævnte Udvalg fik overdraget det Hverv sammen med en af Ministeriet udnævnt bygningskyndig Mand — Ministeriet valgte Inspektør ved St. Hans Hospital, Justitsraad Meyer — nærmere at undersøge Forholdene angaaende den ved Anlægget af Landsfvageanstalten i Bregninge stedfundne betydelige Overskridelse af den beregnede og ved Lov Nr. 48 af 26de Marts 1898 bevilgede Byggesum, 1,250,000 Kr., skulle herved fremsætte følgende for det nævnte Udvalg i øvrigt forbeholdende os nærmere mundtlige Oplysninger.

Byggepladsen.

Den valgte Byggeplads har efter vor Formening i væsentlig Grad bidraget til at gøre det hele Byggeforetagende kostbarere end nødvendigt. Det stærkt kuperede Terrain, der hæver sig til en Højde af indtil 200 Fod over dagligt Vand i Vejle Fjord, og kun med Afgang til Materialtilførsel ad en Baadebro ved Fjorden eller over den langfra liggende Børkop Station med daarligere Værforhold, maatte nødvendigt i betydelig Grad forøge Bekostningen ved Bygningsernes Opførelse saa vel som gøre Ingeniør- og Terrainarbejderne større og dermed kostbarere end under andre Forhold. Ligeledes er det uundgaeligt, at Anstaltens Drift for bestandig vil fordyres ved den valgte Bygge-

grund, idet denne bl. a. har umuliggjort Anlægget af et Central-Damploften med den af et saadant Anlæg følgende store Besparelse i Arbejdsløn og Materialier, ligesom Terrainet paa forskellig Vis vil fordyre Driften af Central-Vaskeri og Uysanlæg. Ligeledes har det valgte Terrain nødvendiggjort Anlægget af et Vandværk til 81,096 Kr. og ved dets Beliggenhed langt fra de øvrige Bygninger kan den derværende Maskinkraft ikke, som paa andre lignende Anstalter, samtidig anvendes til andet Brug for Anstalten, saasom til Damp for Damploftenet, Maskinkraft for Vaskeriet osv. Saavel ved Byggearbejdet som ved den daglige Drift vilde Valget af en lettere tilgængelig og planere Flade, hvor Bygningerne kunde have været placerede om forskellige Centralanlæg — Administrationsbygning, Køkken, Vageri, Vaskeri, Uysstation, Vandforsyning — have medført væsentlige Besparelser uden derfor at have umuliggjort den af Bestyrelsen stærkt pointerede og sikkert ogsaa nødvendige Adskillelse mellem de forskellige Afdelinger. — Heller ikke Hensynet til Anstaltens Vandbrug har kunnet tale for den valgte Plads; Anstaltens Forvalter har over for os udtalt, at Jorderne bestaa dels af dødt Ler, dels af meget let Sandjord. Det er derfor at befrygte, at om end Jordernes Areal er ret betydeligt, vil der næppe derfra kunne leveres tilstrækkeligt til den nødvendige Forsyning til Anstaltens Husboldning.