

I øvrigt skal Skorstenspibens Højde over Tagryggen være:
for vide Skorstene mindst 1 Alen,

- snevre — — $1\frac{1}{4}$ — , naar Skorstenen ligger 20 Alen eller derover
fjernet fra Bygninger med Tag af Rør, Straa
eller lige saa let antændeligt Materiale, og
2 — , naar denne Afstand er mindre end 20 Alen.

Enhver Skorsten skal rage mindst 1 Alen over Tagryggen af en med Rør,
Straa eller lige saa let antændeligt Materiale tækket Bygning, hvis Afstand fra Skor-
stenen er under 10 Alen.

Naar Piben paa en vid Skorsten er mindst 2 Alen høj over Tagryggen, er det
tilladt at sammentrække de øverste $\frac{3}{4}$ Alen, saaledes at Udgangsaabningen ind-
skrænkes til $1\frac{1}{4}$ Murstenslængde eller 11 Tommer i Kvadrat.

For ethvert Kakkelovnsrør, der indledes i en snever Skorsten, skal der i denne
indmures en Jernbøsning med en indvendig fremspringende Rand, saaledes at Randen
forhindrer Enden af Kakkelovnsrøret fra at trænge ind i Skorstenen.

For saa vidt nogen Skorsten gaar igennem Rum, der benyttes til Opbevaring
af Foder eller andre lige saa ildfængende Genstande, skal der, naar Skorstenen er
lodret, uden om den og i passende Højde anbringes en Ramme eller Tralværk 1 Alen
fra Skorstenen for at forhindre de ildfængende Genstande fra at komme i Berøring
med den. Er Skorstenen trukken i skraa Retning, skal den Del af Rummet, hvor-
igennem Skorstenen gaar, være fraskilt ved tætte Vægge og saaledes, at man til
enhver Tid kan komme til Skorstenen.

Naar Skorstene vise Revner, der ved Eftersynet erklæres for farlige, skulle
Revnerne udhugges saa vidt, at Skorstenen kan udbedres forsvarligt.

§ 12.

En det offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel maa kun anbringes i en ikke
brandfarlig Bygning, og denne skal ved en Afstand af mindst 2 Alen eller en Brand-
mur af den i § 2 omhandlede Beskaffenhed være adskilt fra enhver brandfarlig Byg-
ning eller Del af en Bygning. Det samme gælder med Hensyn til Fabriksbrug, der
ere brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Beskaffenheden af
det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, derunder indbefattet Brændevins-
brænderi, Bryggeri, Maltgøreri og fabrikmæssig drevet Bageri samt de i § 4 omhand-
lede Virksomheder.

Kulbeholdningerne skulle være fjernede mindst 12 Tommer fra Kedelmuren
og ved en Skillevæg være adskilte fra den Plads, som Kedlen indtager.

Petroleumsmotorer og Gasmaskiner, der anvendes til fabrik- eller haandværks-
mæssig Virksomhed, maa kun anbringes i en ikke brandfarlig Bygning. Gulvet i Lo-
kaler, hvori der er anbragt Petroleumsmotorer og Gasmaskiner, skal være af Sten.

De Skorstene, som aflede Røgen fra Fyret under Dampkedler eller fra de til
ovennævnte Virksomheder tjenende Ildsteder, skulle, foruden at fyldestgøre de i § 11
givne Forskrifter for vide Skorstene, altid være fjernede 20 Alen fra enhver med Straa,
Rør eller lige saa let antændeligt Materiale tækket Bygning og være 10 Alen højere
end Taget af enhver med Spaan tækket Bygning inden for 20 Alens Afstand. Paa
Skorstene af mindst 20 Alens Højde er det tilladt at indsnevre den øverste Halvdél.
Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gøre det fornødent,
at give nærmere Regler om disse Skorstenes Konstruktion.