

danne Ildsteder, have sin Betydning at faa udvirket, at Komfurer, Kaminer og Jernovne ikke komme Træværk nærmere end 12 Tommer (nu 8 Tommer), hvilken Afstand for Ovne af Porcellæn, Ler eller Murværk dog kunde indskrænkes til 8 Tommer (nu 4 Tommer), og at Rørene fra de nævnte Ildsteder skulle holdes 12 Tommer (nu 8 Tommer) fra Træværk. Naar en Ovn af Porcellæn eller Murværk anbringes ovenpaa et Bjælkelag, burde den altid opføres paa en fra Muren udgaaende Jernkonstruktion. Til Paragraffens 3die Stykke, Nr. 2, kunde det være ønskeligt at faa tilføjet, at Rørene fra Ildstederne ikke maa passere hule, utilgængelige Rum.

I Paragraffen bør der derhos søges optaget en Bestemmelse om, at Limovne i Snedkerværksteder skulle hvile paa Jernunderlag, hvorhos der foran Limovnen skal anbringes en 18 Tommer høj og bred Jernkasse lige under Fyrdøren.

ad Bekendtgørelsens § 11. Skorstene af raa Sten medføre saa mange Brandskader, at der synes god Grund til at komme bort fra disse Stens Anvendelse i Skorstene. Det vilde derfor være ønskeligt at faa Ordene i Paragraffens Begyndelse „enten af . . . eller“ strøgne, hvorefter alle Skorstene for Fremtiden skulle opføres af brændte Sten.

I spaantækkede Bygninger burde de snævre Skorstene ikke kunne anvendes (se nærmere ovenfor) og en Ændring i 3die Stykke, 1ste Linie, gaaende ud paa, at Ordene „eller med Spaan“ udgaa, vilde derfor vistnok være paa sin Plads. Det vilde være heldigt, om der blev fastslaaet den Bestemmelse, at snævre Skorstene kun maatte have et indvendigt Gennemsnit af 9", da en Skorsten med et Gennemsnit af f. Eks. 14" i Siden eller 9 og 14" meget vanskeligt vil kunne renses forsvarligt. De sidste Dimensioner ere i de senere Aar blevne ikke ganske ualmindelige.

En Ændring i Paragraffen gaaende ud paa, at Skorstenspibernes Højde ved ny rør- eller straaantækkede Bygninger aldrig maa være under 2 Alen, vilde vistnok være meget ønskelig.

ad Bekendtgørelsens § 12. Under Hensyn til den tiltagende Anvendelse af Petroleumsmotorer og Gasmaskiner i Ejendomme, hvori der drives fabrik- eller haandværksmæssig Virksomhed, vil det være ønskeligt, at den samme Bestemmelse, som gælder for de det offentlige Tilsyn underkastede Dampkedler, nemlig, at de skulle anbringes i en ikke brandfarlig Bygning, ogsaa kommer til at gælde for de førstnævnte Motorer og Maskiner. De talrige Brande paa Ejendomme med Dampkedel have i øvrigt til fulde godtgjort, at Afstanden (mindst 1 Alen eller Brandmur) imellem Dampkedelbygningen og enhver brandfarlig Bygning eller Dele af denne er utilstrækkelig. En Forøgelse af Afstanden vilde derfor være af Betydning; helst maatte en eventuel Ændring gaa ud paa, at der ogsaa krævedes en større Afstand end 1 Alen til en ikke brandfarlig Bygning.

I Paragraffen vilde det vistnok være ønskeligt at faa optaget en Bestemmelse om, at Kulbeholdningerne ikke maa ligge umiddelbart op ad Kedelmuren, men skulle være mindst 12" fjernede fra denne, og ved en Skillevæg adskilte fra den Plads, som Kedlen indtager, samt at Pudseklude o. l. skulle opbevares i Metalkasser.

Endelig fremhæves Ønskeligheden af, at det blev bestemt, at de Rum, hvori der findes Petroleumsmotor eller Gasmaskine, skulde have Lofter og Gulve af Sten, og at Petroleumsmotorer, Gasmaskiner m. v. bleve undergivne det samme Tilsyn fra det offentlige Side som Dampkedlerne.

ad Bekendtgørelsens § 13. Her bør vistnok søges udvirket en udtrykkelig Bestemmelse om, at der ovenover Bageovne ikke maa opbevares saadanne brændbare Sager eller Skrammel, som nu giver Anledning til saa mange Ildebrande.

ad Bekendtgørelsens § 15 (angaaende Smedier). Det vilde være ønskeligt, om Ordene i 3die Linie „eller Spaan“ udgik, i Henhold til, hvad der ovenfor er anført om Spaantagenes Brandfarlighed.

ad Bekendtgørelsens § 18. 2det Stykke burde formentlig udelades, da der ikke synes tilstrækkelig Grund til, at Steder med Taksationsværdi af 1,200 Kr. eller derunder skulle fritages for at komme ind under de i Brandpolitilovens §§ 9—15 foreskrevne Bestemmelser.