

Bekostning ved Anskaffelsen eller Brugen, kunne afgive den for Stalde og Lader bedst mulige Belysning, og som ere saaledes indrettede, at der er Sikkerhed for, at Lampen ikke kan eksplodere, og at dens Blus slukkes, naar Lampen vælter eller falder ned. Skulde en i saa Henseende betryggende Lampe ikke lade sig konstruere, vilde der sikkert være al Anledning til at tage under Overvejelse, om der kunde gennemføres et Forbud imod Anvendelse af Petroleumbelysning i Stalde, Lader, Loer og paa Føderlofter, og det kunde dog neppe antages, at Petroleumbelysningens Ombytning med Lys i Lygter eller Olie kunde foraarsage hverken praktiske Vanskeligheder af Betydning eller en nævneværdig Merudgift til Belysningen.

III. Angaaende Skader, foraarsagede ved Brandmangler.

Beregner man de fra de 59 Selskaber foreliggende statistiske Oplysninger, falder det betydelige Tab, som er foraarsaget ved Brandmangler (2,130 Skader med et Tab af c. 3,743,000 Kroner) straks i Øjnene, og det bestyrker til fulde den Antagelse, at den nuværende Ordning med Hensyn til Overholdelsen af Brandpolitilovens Forskrifter er uhensigtsmæssig og forældet. Dette gælder ikke alene Tilsynet med ældre Bygninger, men ogsaa Opførelsen af Nybygninger. Folk ere ofte ikke paa det rene med, hvorledes de maa bygge, og selv mange Haandværkere savne Forstaaelsen heraf. I større Landsbyer eller Stationsbyer spiller det en stor Rolle, at Nybygninger opføres med lovbefalet Afstand, særlig da der for Tiden ikke er noget Slukningsvæsen eller i alt Fald ikke et saadant, som med mindste Virkning vil kunne optræde over for en Ild, der udbreder sig til flere Ejendomme. Men i mangfoldige Tilfælde overholdes disse Afstandsbestemmelser ikke, og dette ligger i, at der ikke føres tilstrækkeligt Tilsyn med Bygningernes Opførelse. Et saadant Tilsyn burde søges iværksat ved en Ordning, hvorefter den, der vil bygge, til en dertil af Sogneraadet udvalgt tilsynshavende Mand skulde opgive hvor, hvorledes og med hvilken Afstand han vil bygge inden for en Afstand af 50 Alen fra nærmeste Nabobygninger, og den tilsynshavende skulde da udstede en Attest for, at det var lovligt at paabegynde Bygningen paa det opgivne Sted og derefter føre Tilsyn med det fremadskridende Byggeforetagende, paatale og foranledige, at Ulovligheder ved Skorstene og lignende fjernes, og, naar Bygningen er færdig, udstede en endelig Attest for, at Byggeforetagendet er i fuld Overensstemmelse med de gældende Lovbestemmelser. For Tilsynet og Attesternes Udstedelse maatte der tilkomme den tilsynshavende et Gebyr af den byggende, og dette Gebyr kunde formentlig passende fastsættes under Hensyn til Bygningens Størrelse eller Assurancesum i færdig Stand.

For allerede eksisterende Bygningers Vedkommende er det nu bestaaende Brandsyn i Virkeligheden ganske utilstrækkeligt for ikke at sige betydningsløst. Meget vilde være vundet, om der i Brandpolitiloven kunde indføres Bestemmelser om, at alle Skorstene paa Landet skulde renses 4 Gange aarlig, og at Rensningen skulde ske ved autoriserede faglærte Skorstenstejere, der bleve ansatte distriktsvis, men dog saaledes, at Distrikterne ikke bleve alt for smaa. Disse Skorstensfejere, der, ifølge en Meddelelse fra Formanden for Skorstensfejermesterforeningen i Provinserne, under Hensyn til den Mængde Skorstene, de kom til at renses, ventelig vilde udføre Arbejdet for en Betaling af c. 35 Øre pr. Skorsten for hver Gang i En-Etages Bygninger, burde efter hver Fejning til vedkommende Steds Ejer afgive en Attest for, at Rensningen var sket, og have det fulde Ansvar for Skorstensrensningen. De burde samtidig have Forpligtelse til at foretage det i Brandpolitilovens § 45 ommeldte Brandsyn, altsaa ogsaa Eftersyn af Brandredskaber og Lygter, paatale de ved Eftersynet tilstedeværende Mangler, paase at de bleve afhjulpne inden en fastsat Frist, og hvis dette ikke skete, anmelde Sagen for Øvrigheden.

Ved en saadan Ordning vilde det nuværende, de fleste Steder aldeles betydningsløse Brandsyn kunne bortfalde, og Brandfogdens Virksomhed væsentlig blive indskrænket til Kommandoen ved Ildebrande.

IV. Brande, foraarsagede ved Lynild.

Af de statistiske Oplysninger fremgaar det, at 59 Forsikringsselskaber i Landdistrikterne i Perioden 1ste April 1891—31te Marts 1900 paa et samlet Brandskadetab