

Skorstene i Bygninger med Tag af Rør, Straa eller lige saa let antændeligt Materiale samt Skorstene til Smedeesser og Bagerovne maa ikke have ringere Vidde end foran anført. Det samme gælder om Skorstene i spaantækkede Bygninger, der herefter opføres.

I Bygninger, der ere tækkede med ildfast Tag, er det tilladt at benytte de saakaldte snevre Skorstene, dog kun til Afledning af Røg fra Kaminer og Ildsteder med lukket Indfyring, herunder Ildsteder for Vaskekedler og Bryggekedler til Husholdningsbrug, Bagerovne til Husholdningsbrug, Varmekammerovne med mindre end 150 Kv.-Fods Varmeoverflade, og Ildsteder for Kedler til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, naar Ildpaavirkningsfladen er mindre end 30 Kv.-Fod. En snever Skorsten maa ikke benyttes som fælles Røgrør for mere end 8 Ildsteder med lukket Indfyring, dog saaledes at en Bagerovn og et Ildsted for Vaske- eller Bryggekedel regnes som 2 Ildsteder. Naar en snever Skorsten benyttes som Røgrør fra en Varmekammerovn eller fra Ildstedet for en Kedel til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand, maa den ikke tillige tjene som Ventilationsrør eller som Røgrør for andre Ildsteder end Komfurer. Saadanne snevre Skorstene, der kun maa bygges firkantede eller kredsrunde, skulle helt igennem have det samme Gennemsnit, som ikke maa være større eller mindre end 9 Tommer i Kvadrat eller en Cirkel med Diameter af 9 Tommer; de skulle tæt ved Bunden være forsynede med forsvarlig Rensedør af Jern, anbragt i Jernramme med Fals, hvorhos lignende Rensedøre, hvis Skorstenens forsvarlige Rensning gør det nødvendigt, skulle anbringes paa passende Steder.

Enhver Skorstens indvendige Side skal holdes $8\frac{1}{2}$ Tomme fjernet fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevæg og Tagværk samt fra ildfængende Tag, og, naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den, hvor den gaar gennem Bjælkelag eller gennem Tag af Spaan, Tagfilt (Tagpap), Rør, Straa eller Lyng, udkrages til denne Murtykkelse. Loffforskaling og Gulvbræder er det dog tilladt at lægge umiddelbart op til en Skorsten af mindre Murtykkelse end $8\frac{1}{2}$ Tomme; det samme gælder om Taglægter til Stentag.

En Skorsten maa ikke paneles, forskalles eller beklædes med Betræk paa Blindlister; dog kan den forsynes med en Fodliste, naar denne ikke befæstes med Træpropper.

Skorstenen skal enten være opført fra Grunden af paa tilstrækkeligt Fundament eller hvile paa en Hvælving mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag og maa i intet Tilfælde komme til at hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa være tilladt at udkrage Skorstene fra en Grundmur.

Skorstene af brændte Sten maa kun opmures i stærk Kalk med tætte, overalt helt med Kalk udfyldte Fuger og skulle berappes baade indvendig og udvendig; de maa ikke kalkpudses paa den indvendige Side.

Naar en Skorsten trækkes i skraa Retning, skal den enten hvile paa en Mur eller paa begge dens lodrette Sider være understøttet af en Stol, forsynet med en tør Mursten paa Fladen mellem Stolen og Skorstenen, dog maa den skraa Retning ikke danne en større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Desuden skulle snevre Skorstene i Bøjningerne indvendig afrundes i en Bue med mindst 3 Fods Radius.

Ved Bygninger, der ere tækkede med Straa, Rør eller Spaan, skal Skorstenspibens Højde være mindst 2 Alen over Tagryggen.