

## 1.

Ekstrakt-Afskrift.

Direktionen  
for  
den almindelige Brandforsikring  
for Landbygninger.

Kjøbenhavn, den 11. Februar 1903.

I Forbindelse med ovenstaaende tillader Direktionen sig at henlede Ministeriets Opmærksomhed paa nogle Punkter i det forelagte Lovudkast:

- ad § 2: Det er erfaringsmæssigt godtgjort, at en med Jern beklædt Plankedør yder meget større Sikkerhed end en Jerndør; en Betingelse for, at en Jerndør skal kunne gøre Nytte i Ildebrandstilfælde er, at den kan lukkes ikke blot paa Midten, men ogsaa foroven og forneden (Spanioletlukke); naar den kun er lukket paa Midten, kaster den sig foroven og nedenunder og springer op af sig selv.
- ad § 4: Da det nu er almindeligt at anvende Vindmøller i Landbruget og til Pumpning af Vand, og der ikke er Grund til strenge Regler herfor, vil det vistnok være ønskeligt, at der i 2det Stykke efter Ordet „Vindmøller“ tilføjes „til Næringsbrug“.
- ad § 5: Foruden Acetylen gas anvendes nu ogsaa Benzinasvæsker, og der eksperimenteres stadigt for at opfinde ny Belysningsformer; man kan vel gaa ud fra, at alle ny Belysningsformer ville blive stærkt eksplosive, men der hører Tid til at indhøste Erfaringer om deres større eller mindre Brandfarlighed. Ministeriets Bemyndigelse i Paragraffens sidste Stykke bør derfor udvides til ogsaa at gælde alle Gasvæsker, for saa vidt de ikke ere de hidtil almindelige Kulgasvæsker.
- ad § 10 Punkt 2: I Lovens § 16 forbydes Slukke eller Stikskorstene samt vandrette Skorstensrør hvilende paa Løfter; man træffer imidlertid ikke sjældent, at Kakkellovsrør føres igennem Værelsets Loft og derpaa føres ind i Skorstenen løbende langs Loftet endogsaa under Straatag, det er øjensynligt, at dette er meget farligere end et vandret Skorstensrør. Umiddelbart forbydes dette ikke i § 10. 2. og det vil derfor være ønskeligt, at en supplerende Bestemmelse optages.
- ad § 11 3die Stykke: Der vil ikke være nogen Betænkelse ved at udvide Reglen for Anvendelsen af snævre Skorstene til ogsaa at gælde for Smedier, naar samtidigt i § 15 10 Alen ændres til 20 Alen.
- ad § 12 4de Stykke: Det vilde være ønskeligt, at der gives Paalæg om, at Dampskorstene skulle forsynes med Gnistfanger, naar der under Dampkedlen fortrinsvis fyres med Træaffald (Savskærerier og Dampsnedkerier).
- ad § 22: Da Dampskorstene som Regel ikke let ville kunne renses, vil det være heldigt at fritage dem for Rensning. At forlange paa Landet, at alle Skorstene skulle renses 4 Gange om Aaret, er vel strengt; 2 Gange vil sikkert være tilstrækkeligt.

Sluttelig skal endnu kun bemærkes, at den Omstændighed, at der i Brandpolitiloven ikke nævnes noget om Lokomobiler, har medført, at det paa Landet er en almindelig Tro, at der ingen Regler findes for disse. Det kunde derfor være heldigt, om der i Loven kunde optages en Henvisning til, at Justitsministeriet udsteder Regler om Lokomobiler.

Tvermoes.

J. Ulrich.

Tronier.

F. Ricard.