

et større Kedelanlæg paa Pladsen mellem Tøjhuset og Staldmestergaarden. Dette Anlæg vil med den fornødne Udvidelse kunne tjene som fælles Kedelanlæg for de øvrige paa Slotsholmen allerede værende eller senere opførte offentlige Bygninger. Et saadant stort fælles Anlæg vil ikke alene blive billigere i Drift og i Opførelse end de mange mindre Anlæg, men ved et saadant undgaas tillige de store Ulemper, som altid følge med Kedelanlæg i Bygninger, der ere bestemte til andet Brug, idet saadanne Anlæg ikke alene kræve stor Plads saavel til selve Kedlerne som til Brændsel, men ogsaa gør det nødvendigt at føre Røgskorstene op gennem Bygningerne, ligesom der altid er Fare for Røgulemper fra Fyrstederne samt for Støv fra Kul og Aske. Endelig er der selvfølgelig forbundet nogen Brandfare med saadanne Ildsteder med tilhørende Brændselsoplæg og Røgskorstene. Man maa endelig fremhæve, at de aarlige Opvarmningsudgifter ere mindre ved et Centralvarmeanlæg end ved den nuværende Opvarmningsmaade ved Brændeovne, idet de aarlige Udgifter, som det fremgaar af den vedhæftede Skrivelse af 15. Maj d. A. fra Slotsforvalter Zeltner, Bilag 21, for Ministeriebygningernes Vedkommende (heri indbefattet Forbindelsesbygningen mellem disse og Christiansborg Slot) andrage i alt ca. 21,000 Kr., medens de ifølge den ligeledes vedhæftede Skrivelse fra den ved Opførelsen af Christiansborg Slot ansatte Ingeniør, Hr. S. Koch, Bilag 22, for de samme Bygningers Vedkommende kunne anslaas til ca. 9,000 Kr., naar Varmen produceres i Centralvarmeanlægget.

Det Beløb, der herved aarlig vil kunne spares, 12,000 Kr., svarer til en Kapitalværdi af 300,000 Kr.

Omkostningerne ved de paagældende Anlæg ville ifølge Ingeniør Kochs Over-
slag, Bilag 23, andrage:

for samtlige Ministeriebygninger	150,000 Kr.
- Rigsarkivbygningen.....	50,000 —
- Staldmestergaarden.....	55,000 —
	<hr/>
I alt...	255,000 Kr.

Kommissionen tillader sig i Henhold til det anførte at foreslaa, at Ministeriebygningerne, Rigsarkivbygningen og Staldmestergaarden forsynes med Opvarmnings- og Ventilationsanlæg til Lokalernes Opvarmning med Damp fra det Kedelanlæg, der paatænkes opført til Brug for det ny Christiansborg Slot.

Man skal dog af Hensyn til den betydelige Anlægsudgift gøre opmærksom paa, at man eventuelt vilde kunne dele Arbejdet for Ministeriebygningerne saaledes, at der foreløbig kun indlægges Varmeledninger i selve Kancellibygningen — hvor et saadant Anlæg af Hensyn til Stueetagens Anvendelse til Kontorbrug, jfr. foran, er næsten uundgaaelig — og først til et senere Tidspunkt indlægges Varmeapparat i de øvrige Bygninger. Der vilde herved indtil videre kunne spares 78,000 Kr., hvorved den nævnte samlede Sum reduceres til i alt 177,000 Kr. — Naar Beparelsen synes forholdsvis ringe, skyldes dette den Omstændighed, at det vil være nødvendigt straks at anlægge den Tunnel, hvorigennem Varmerørene skulle føres fra Centralstationen til Ministeriebygningerne, i sin fulde Udstrækning, hvad der selvfølgelig vil komme til Nytte ved Anlæggets senere Udvidelse.