

### III. Staldmestergaarden.

	Kr.	Kr.
Varme- og Ventilationsanlæg paa ca. 400,000 Varmeenheder à 0,10 Kr.	40,000	
Tunnel til Damp- og Returvandsledninger mellem Kedelhus og Staldmestergaarden .....	2,000	
Andel i Udgifter til fælles Kedelanlæg for Slotsholmen. 62 Kv.-Meter Hedeflade à 145 Kr. ....	8,990	
Uforudseelige Udgifter, Projektering og Tilsyn .....	4,010	
	<u>55,000</u>	
Det aarlige Brændselsforbrug kan anslaas til ca. 3,200 Ctnr. Kul à 1,00 Kr. ....	3,200	
Aarlige Udgifter til Fyring samt Pasning af Varme- og Ventilationsanlæg m. m. ca. ....	600	
	<u>3,800</u>	

### IV. Nyt Rigsarkiv.

	Kr.	Kr.
Varme- og Ventilationsanlæg paa ca. 300,000 Varmeenheder à 0,12 Kr.	36,000	
Hoveddamp- og Returvandsledninger .....	3,000	
Andel i Udgifter til fælles Kedelanlæg for Slotsholmen. 45 Kv.-Meter Hedeflade à 145 Kr. ....	6,525	
Uforudseelige Udgifter, Projektering og Tilsyn .....	4,475	
	<u>50,000</u>	
Det aarlige Brændselsforbrug kan anslaas til ca. 2,400 Ctnr. Kul à 1,00 Kr. ....	2,400	
Aarlige Udgifter til Fyring samt Pasning af Varme- og Ventilationsanlæg m. m. ca. ....	450	
	<u>2,850</u>	

København, den 6. August 1907.

**Svend Koch.**