

(§ 59, Pass. 1), eller naar der indrettes flere end to Lejligheder i nogen Etage af Bygningen, skal der i denne anbringes mindst 2 Trapper, hver i sit Trapperum. De to Trapper skulle begge føres op til den højestliggende af de Etager, i hvilke der findes Beboelsesrum, og i alt Fald den ene af dem skal føres op til Bygningens Loftsetage.

Af de to Trapper, der ifølge Bestemmelserne i foregaaende Passus maatte være paabudte i en Bygning, skal den ene — saavel i Løbene som i Reposerne — have en fri Bredde af mindst 1,00 m, den anden en fri Bredde af mindst 0,80 m.

Fra ethvert Beboelsesrum i den paagældende Bygning skal der være fri og uhindret Adgang til begge de ovenfor omtalte Trapper, uden at man behøver at passere nogen Lejlighed, hvortil Beboelsesrummet ikke hører, eller den ene Trappe for at komme til den anden. De Rum, man har at passere, skulle være begrænsede af Skillevægge af en af Magistraten som tilstrækkelig brandsikker godkendt Konstruktion; for at komme fra den ene Trappe til den anden skal man være nødt til at passere mindst 3 tætsluttende Døre, anbragte i solide Skillerum. Kun i Bygningens Loftsetage maa en Forbindelse mellem de to Trapper tilvejebringes ved en Korridor, der ikke hører til nogen særlig Lejlighed.

Naar en Bygning ved Brandmure er delt i flere Afsnit (§ 77, Pass. 4), er hvert saadant Afsnit med Hensyn til nærværende Paragrafs Regler at betragte som en særskilt Bygning.

Intet Trin i noget af de ifølge denne Paragrafs Bestemmelser paabudte Trapper maa have mindre Grund end Stigning, eller mindre Grund end 0,21 m. Ved skæve Trin maaes Grunden paa Midten af Trinet.

De i Pass. 5 indeholdte Bestemmelser angaaende Stigningsforhold m. v. skulle ogsaa overholdes ved Opførelsen af udvendige Trapper og af alle Kældertrapper.

De ifølge denne Paragrafs Bestemmelser paabudte Trapper skulle forsynes med forsvarlige Rækværker. De Rum, i hvilke de anbringes, skulle forsynes med Vinduer, der have en efter Magistratens Skøn passende Størrelse, ere til at aabne og vende mod Gade, mod vedkommende Grundstykkets ubebyggede Areal eller mod Lysbrønd (Lysgaard) (§ 69, Pass. 4). Hvis Trapperne ere af Træ, skulle deres Undersider mellem Vangerne være dækkede med et fastsiddende Pudslag eller med andet efter Magistratens Skøn lige saa brandsikkert Materiale. Udenpaa det brandsikre Lag kan dog befæstes en tynd Bræddebeklædning.

Naar der ifølge denne Paragrafs Bestemmelser er paabudt Anbringelsen af 2 Trapper i en Bygning, skal der fra hver af dem være en let og fri Passage, enten til Gade eller til det paa vedkommende Grundstykke udlagte ubebyggede Areal. Passagen fra den bredeste af de to Trapper skal have en Bredde af mindst 1,25 m, og Passagen fra den anden Trappe en Bredde af mindst 1 m.

Naar der ifølge denne Paragrafs Bestemmelser kun behøves en enkelt indvendig Trappe i en Bygning, bliver den at udføre med mindst 1,00 m mellem Vangerne, og den i Pass. 8 omtalte Passage skal have en Bredde af mindst 1,25 m.

Magistraten kan tillade Afgivelser fra denne Paragrafs Bestemmelser, naar den formener, at der paa anden Maade ydes en lige saa stor Betryggelse i Ildebrandstilfælde.

Magistraten kan give en nærmere betinget Tilladelse til Anbringelse af Forbindelsestrapper mellem enkelte Rum i en Bygnings forskellige Etager.