

§ 86.

Træ-Bindingsværk og ubeskyttede Træ-Konstruktioner.

Ubeskyttet Træværk maa i en Bygnings Ydre kun træde frem i Porte, Døre, Vinduer og Skodder.

Herfra tillades dog følgende Afvigelser:

- a. Murene i 1-Etages Bygninger, hvori der ikke indrettes Beboelsesrum (§ 80), og som have højst 80 m² Gulvflade og højst 6 m Højde til Tagrygningen, kunne udføres af Træ-Bindingsværk, naar Bygningerne ligge mindst 10 m fjernede fra andre Bygninger og fra Naboskel og mindst 3 m fra det paagældende Grundstykkets Gadegrænser. Har noget Punkt af en saadan Bygning mindre Afstand til en Gade end 5 m, maa dog den mod saadan Gade vendende Mur i Bygningen udføres som Grundmur.

Magistraten kan tillade, at der foretages mindre Istandsættelser af Træ-Bindingsværk i bestaaende Bygninger ogsaa paa saadanne Steder, hvor Anvendelsen af Træ-Bindingsværk ellers ikke vilde være tilladt efter denne Lov.

- b. De i § 67, Pass. 4 omhandlede smaa lave Bygninger kunne opføres helt af Træ. Deres Tage skulle dog være dækkede med et efter Magistratens Skøn tilstrækkelig brandsikkert Materiale.
- c. Alle Sider af Smaakviste, som alene tjene kunstneriske Formaal, og Forsiderne af Kviste med Vinduer kunne udføres af Træ, naar de ere fjernede mindst 1,25 m fra Naboskel.

Kviste til Varers Ophejsning skulle derimod altid udføres som brandsikre Konstruktioner, og denne Fordring kan af Magistraten udstrækkes til de Luger, der dække saadanne Kvistes Aabninger. Lugerne maa ikke kunne løftes af Stablerne.

- d. Enkelte Dele af en Bygnings Hovedgesims kan af Magistraten tillades udførte af Træ.
- e. Dele af udhængende Tage, Render, udvendige Beklædninger, hele Gesimser, Svaler, Altaner, udvendige Trappetrin m. v., samt Verandaer, Vinterhaver og lignende mindre Udbygninger kan af Magistraten tillades udførte af Træ, naar de ere fjernede mindst 5 m fra Naboskel og mindst 3 m fra Gade.

§ 87.

Ildsteder og Dampkedler.

Ildsteder kunne altid anbringes i Beboelsesrum (§ 80).

Magistraten kan endvidere give Tilladelse til Anbringelse af Ildsteder ogsaa i andre Rum; men disse skulle da have en fri Højde af mindst 2,25 m og skulle begrænses af Skillevægge af en af Magistraten som tilstrækkelig brandsikker godkendt Konstruktion.

Ildsteder til Brug i almindelige Husholdninger skulle indrettes i Overensstemmelse med de om saadanne Ildsteder i Bygnings-Vedtægten (§ 74, Pass. 2) fastsatte Bestemmelser.

Alle mere sammensatte Opvarmningsanlæg for Bygninger og Opvarmningsindretninger til teknisk Brug skulle udføres paa en af Magistraten i hvert enkelt Tilfælde godkendt Maade.