

Bilag V.

Garnisons Sygehus i Rigensgade.

Nuværende Tilstand.

Undersøgelse af Bygningerne.

Med Bistaelse af Haandværkere er der foretaget Undersøgelser af Bygningerne, og i vedlagte Erklæringer fra Hr. Murermester V. Zeltner og Hr. Tømrermester Zeltner er der gjort nærmere Rede for disse.

Resultatet er i alle Maader blevet gunstigt, og Bygningerne har vist sig tilstrækkelig solide til saavel i konstruktiv som økonomisk Henseende at kunne bære en Ombygning til Afhjælpning eller væsentlig Forbedring af mange Forhold, som ikke alene er uforenelige med Bygningernes Brug som Hospital, men endda turde være alvorlig farlige for Menneskers Ophold i disse.

(Se Bilag I og II).

Det nuværende Hospital afgiver for Tiden Plads til i alt 314 Patienter i Bygningerne, Hovedbygningen, Kontorbygningen (den gamle Kirurgbygning) og Officerslazaret. I Hovedbygningen er Patienterne fordelte saaledes: I Stueetagen 70 Senge, paa 1. Sal 133 og i Manzardetagen 61. I Kontorbygningen er Afdeling for Hud- og Kønssygdomme med 40 Senge. Er Tilgangen større end angivne Antal Pladser, tages de i Grønnegaarden værende Barakker i Brug. Bilag III. viser den nuværende Hovedbygning 5 Planer, og med gult Kridt er Sengepladserne markerede. Det er straks iøjnefaldende, at Sengeopstillingen er meget uheldig. Paa et Hospital bør alle Senge staa frit, saaledes at Betjeningen kan komme til Patienten paa begge Sengens Langsider. 118 Senge er af Hensyn til den meget indskrænkede Plads, d. v. s. Stuernes absolutte Overbelægning, stillede med den ene Langside mod Væg, og det langt overvejende Antal Senge er stillet med Hovedgærdet mod Façade Ydervægge, udsatte Pladser for Træk fra Vinduerne og til stor Gene for Stuernes Udluftning ved Rengøringen saavel som for den daglige Ventilering, der ene er henvist til frisk Lufttilførsel fra Vinduerne, idet Bygningen ganske mangler kunstig Ventilation. Men selv under gunstige Vejrforhold vilde ved Vinduespladserne anbragte syge neppe kunne taale aabentstaaende Vinduer. Paa Planerne er der med gult skrevet Antal Kubikfod pr. Patient ved hver Sygestue. Man har hidtil ved Planlæggelse af nye Hospitaler fundet 1,000 Kubikfod ideelt, og her findes i de bedste Værelser kun ca. 750, det uheldigste har kun 380 og Gennemsnitstallet er 631.

Har man saaledes i Tidens Løb overbelagt Hovedbygningen, er det naturligt gaaet ud over Udenomsrum. Tekøkkener, Udslagningsrum og Toiletter findes i kun alt for ringe Tal, og i hele Hovedbygningen findes ikke et Badeværelse; de syge, der