

- a. *Til Arbejder ved Statens Museum for Kunst, som 3die Del af en 3-aarig Bevilling paa i alt 153 000 Kr., 58 500 Kr.* }
- b. *Til Udvidelse af det kgl. Biblioteks fotografiske Atelier 2 500 Kr.*
- c. *Til Omdækning af Taget paa Charlottenborg Slots Hovedbygning, som 1ste Del af en 3-aarig Bevilling paa i alt 20 920 Kr., 7 000 Kr.*
- d. *Til Fornyelse af en Del af Glastaget paa Kunstudstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot 4 100 Kr.*
- e. *Til Fornyelse af Afdækningen paa et Parti af Hovedgesimsen paa det kgl. Teater 3 700 Kr.*
- f. *Til Istandsættelse af Sidetagene langs Kuppelbygningen paa det kgl. Teater 1 650 Kr.*
- g. *Til Hovedreparation af Auditoriet og Hovedtrappen i Ejendommen Ny Vestergade 11 2 359 Kr.*

Til a. Nærmere Oplysning om denne Bevilling findes i Rigsdagstidenden for 1913 —14, Tillæg A. Sp. 1473—74.

Til b. I det kgl. Biblioteks Virksomhed har i de senere Aar Fotografering kommet til at spille en betydelig Rolle, navnlig efter Indførelsen af en ny billig Reproduktionsmaade ved Hjælp af Papirnegativer, hvorefter det er blevet almindeligt at gengive hele Haandskrifter eller Tryk ved Fotografering i Stedet for Afskrivning. Efter at denne fotografiske Virksomhed er blevet forøget, har en Udvidelse af Bibliotekets fotografiske Atelier vist sig nødvendig, for at Arbejdet kan udføres, og den forhaandenværende Arbejdskraft — en Fotograf og 2 kvindelige Medhjælpere — udnyttes tilstrækkeligt. Efter en af Bygningsinspektør Magdahl Nielsen udarbejdet Plan vil den paatænkte Udvidelse koste ca. 4 500 Kr. Da der imidlertid ved det fotografiske Ateliers Virksomhed i de senere Aar ved Bestillinger udenfor Biblioteket af Kopier fra dette er indtjent ca. 2 000 Kr. udover, hvad der er anvendt paa Apparater og Ateliets Drift, finder man det rimeligt, at det nævnte Beløb benyttes til den ønskede Udvidelse, der herefter kun vil kræve en Bevilling paa Finansloven af 2 500 Kr. Dette Beløb foreslaas derfor bevilget.

Til c. Ifølge derom fra Bygningsinspektør Magdahl Nielsen modtagen Indberetning er Tagstenene paa Charlottenborg Slots Hovedbygning afskallede og utætte, og Taget i sin Helhed saa medtaget, at en Omdækning og delvis Fornyelse af Tagstenene maa anses for nødvendig. Hvis en saadan ikke finder Sted, maa Tagvedligeholdelsen antages at ville blive uforholdsmæssig dyr, og desuden vil Bygningerne være udsatte for at lide Skade. Efter Bygningsinspektørens Overslag vil Udgifterne til en Omdækning udgøre 20 920 Kr. Dette Beløb foreslaas bevilget i Løbet af 3 Aar, saaledes at der for Finansaaret 1916—17 optages en Bevilling paa 7 000 Kr.

Til d. Det nuværende Glastag paa Udstillingsbygningen ved Charlottenborg Slot er efterhaanden blevet saa utæt, at en Omlægning maa anses for nødvendig. Bygningsinspektør Magdahl Nielsen har indstillet, at Glastaget fornyes efter en i de senere Aar fremkommen ny og fuldkomnere Konstruktionsmetode, samt at dette Arbejde paabegyndes, ved at man som en Begyndelse og Forsøg fornyer Glastaget over Udstillingsbygningens Biblioteksfløj. Dette Arbejde vil medføre en Udgift af 4 100 Kr., hvilken Bevilling foreslaas optaget.

Til e. Afdækningen paa det kgl. Teaters Hovedgesimser paa Midterpartiet mod Magasin du Nord og det tilsvarende Parti mod Tordenskjoldsgade er meget brøstfældig og utæt, hvilket har til Følge, at den underliggende Gesims tager Skade og truer med delvis Forvitring og Nedstyrtning. Kgl. Bygningsinspektør Borch har foreslaaet, at man i Stedet for den nuværende Afdækning med Asfalt, der har vist sig lidet modstandsdygtig mod Vejrligets Paavirkning, afdækker Gesimsen med Skiferplader. Udgifterne ved dette Arbejde andrager 3 700 Kr., hvilken Bevilling man foreslaar optaget.