

Bilag 3.U d k a s t.**Bekendtgørelse**

om

Opbevaring af Kalciumkarbid.

I Medfør af § 42 i Lov om Brandvæsenet i København af 15. Maj 1868, § 36 i Reglement for Brandvæsenet i Frederiksberg Sogn af 1. Februar 1877, § 37 i Lov om Brandvæsenet i Købstæderne af 21. Marts 1873 og Lov fastsættes herved følgende Bestemmelser om Oplag af Kalciumkarbid.

§ 1.

Karbid maa kun opbevares i vandtætte, lukkede Metalbeholdere. Alle Beholdere skal være mærkede: »Karbid. Førlig; naar den ikke holdes fuldkommen tør«. Ved Aabning af Karbidbeholdere maa ikke anvendes Loddeapparater eller gnistfrembringende Værktøj.

§ 2.

Private Forbrugere maa i hver enkelt Lejlighed eller Forretningslokale have en Beholdning paa indtil 10 kg i lukkede Beholdere, naar disse anbringes paa et tørt Sted, hvor Karbidet ikke er udsat for nogen Art af Fugtighed, og behandles med Forsigtighed; de maa ikke komme i Nærheden af Ild eller stærkt ophevede Genstande.

§ 3. ¶

Forhandlere maa i deres Udsalgslokaler have indtil 100 kg i lukkede Beholdere paa indtil 5 kg. Beholderne skal anbringes som anført under § 2. Oppakning maa ikke finde Sted i Lokalet, men maa kun ske i de under §§ 5—7 anførte lovlige Oplag.

Udsalgsstedet skal anmeldes for Brandpolitivrigheden.

Ved ethvert Salg af Karbid skal et Eksemplar af de af Justitsministeriet udfærdigede Forsigtighedsforskrifter med Hensyn til Karbidets Opbevaring og Anvendelse være klæbet paa Beholderen.

§ 4.

Alle andre Oplag af Karbid skal anmeldes til Brandpolitivrigheden og dennes Godkendelse indhentes, forinden Oplaget maa tages i Brug.

§ 5.

Oplag paa ikke over 200 kg skal anbringes i lukket Rum ved Gaardoverfladen, men ikke i Kælder. Rummets Gulv skal være hævet mindst 10 cm over Jordoverfladen. Rummet skal være tørt, lyst og godt ventileret samt under alle Omstændigheder beskyttet mod Indtrængen af Vand og Fugtighed, hvorved ogsaa tages Hensyn til Vandledninger, Centralvarmeanlæg o. l. I Rummet maa ikke oplægges brændbare eller eks-