

Enhver, som bliver Ejer af en bevægelig Dampkedel, der er undergivet offentligt Tilsyn, skal anmelde dette for vedkommende Fabrikinspektør. Han er endvidere forpligtet til, naar som helst Tilsynet forlanger det, at meddele det Underretning om, hvor Kedlen findes.

Saafrømt en Dampkedels Vægge under Brugen — som Følge af Vandmangel eller andre Aarsager — har lidt Glødning eller kendelig Formforandring, har dens Ejer eller Bruger uophødelig at anmelde dette til vedkommende Fabrikinspektør, og Kedlen maa i saa Tilfælde ikke benyttes, før Tilsynet efter stedfunden Undersøgelse har givet sit Samtykke dertil.

§ 17.

Enhver under offentligt Tilsyn henhørende Dampkedel skal af Tilsynet (jfr. § 25) underkastes *Hovedsyn* (jfr. §§ 18 og 19):

- 1) forinden den tages i Brug som ny eller efter foretagen Hovedreparation eller, saafrømt den er faststaaende, efter stedfunden Flytning, samt
- 2) i det fjerde Kalenderaar efter sidste Hovedsyn.

Endvidere skal enhver af de nævnte Dampkedler til ubestemte Tider af Tilsynet underkastes et *Eftersyn*.

§ 18.

Hovedsynet bestaar i en Trykprøve og en Undersøgelse, om de i Medfør af § 5 givne Forskrifter vedrørende Forfærdigelse, Indretning, Opstilling og Udstyr af Dampkedlen med Dampledning og øvrige Tilbehør er fyldstgjorte, samt, om de i §§ 6—15 og i § 21 givne Bestemmelser om Dampkedlens Pasning og Besigtelse er overholdte.

Ved første Hovedsyn af en ny eller hovedrepareret Dampkedel, som arbejder med kunstig Træk, og hvis Hedeflade er over 30 m², kan det af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet bestemmes, at der tillige skal afholdes en Dampprøve.

§ 19.

Begøring om Hovedsyn rettes af Kedlens Ejer eller Bruger til vedkommende Fabrikinspektør, og det skal da saa vidt muligt afholdes inden 14 Dage. I Mangel af anden Aftale skal der ved Ansættelsen af Tiden for Hovedsynet gives Kedlens Ejer eller Bruger mindst 8 Dages Varsel.

Saafrømt vedkommende ønsker det, kan den Del af Hovedsynet over en ny eller repareret eller til Flytning bestemt og af sit Leje udtaget faststaaende Dampkedel, som vedrører dennes Trykprøve, foretages paa det Sted, hvor Dampkedlen henligger men Dampkedlen maa i saa Fald ikke uden særlig Tilladelse af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet tages i Brug, før det ved den øvrige Del af Hovedsynet er godtgjort, at Kedlen paa Brugsstedet er indrettet, udstyret og opstillet i Overensstemmelse med Forskrifterne.

Ved Hovedsynet over en Dampkedel, der er forfærdiget i Udlandet, kan Trykprøve udelades, for saa vidt det paa betryggende Maade godtgøres, at Prøven er foretaget i Udlandet overensstemmende med vedkommende Lands Lovgivning, og at den har givet et tilfredsstillende Resultat, dog at Attesten, der skal være legaliseret af vedkommende danske Konsul, i øvrigt er ledsaget af de Oplysninger vedrørende Dampkedlens Materiale og Forfærdigelse, som er fornødne til at bestemme Dampkedlens Overensstemmelse med de her gældende Bestemmelser.