

Udvalgets Bemærkninger til Lovudkastet.

Hvad det *formelle* angaar, er der med Forslaget tilstræbt større Klarhed end i de to nugældende Love ved en Inddeling i Afsnit i Lighed med, hvad der i de senere Aars Lovgivning er blevet almindeligt.

Afsnittene er følgende:

- I. Lovens Omraade.
- II. Dampkedlens Forfærdigelse, Indretning, Udstyr og Opstilling.
- III. Dampkedlens Pasning.
- IV. Anmeldelse og Syn.
- V. Tilsynet.
- VI. Afgifter m. m.
- VII. Straffebestemmelser, Overgangsbestemmelser og Ophævelse af ældre Love m. m.

Af disse Afsnit svarer III. til den nuværende Kedelpasserlov, medens de øvrige Afsnit erstatter Bestemmelserne i Dampkedelloven.

Hvad det *reelle* angaar, skal der i Bemærkninger til Forslagets enkelte Paragraffer gøres rede for alle væsentlige Afvigelser fra den nugældende Lovgivning.

Til § 2.

Medens § 1 i Dampkedelloven, saaledes som denne er ændret ved Lov Nr. 31 af 5. Marts 1909, fastsætter bestemte Maksima for Rumindhold og Damptryk i Kedler, som skal kunne fritages for offentligt Tilsyn, har Udvalget ment, at denne Lovhjemmel burde gøres mere elastisk.

Dels maa det nemlig findes uheldigt, at det efter Ordlyden af den nuværende Lov kan synes tilladeligt at benytte Kedler med et Rumindhold af lige indtil 200 Liter med et hvilket som helst Damptryk, uden at disse Kedler skulde behøve at underkastes offentligt Tilsyn. Dels vil der i Praksis kunne forekomme Tilfælde, hvor det ikke kan anses forsvarligt at lade en Dampkedel staa helt uden for offentligt Tilsyn, hvorimod særlige Forhold ved Kedlens Konstruktion eller Anvendelse gør det ønskeligt og forsvarligt at tilstaa visse Afvigelser fra Dampkedellovens Bestemmelser.

Udvalget har derfor foreslaaet en Affattelse af Forslagets § 2, hvortil § 7, 3die Stykke, i Lov Nr. 16 af 13. Februar 1903 har tjent som Forbillede.

Til § 5.

Det maa efter Udvalgets Formening betegnes som en Mangel ved den nuværende Dampkedellov (jfr. dennes § 2), at den ikke indeholder nogen Hjemmel til at give Forskrifter for Indretningen af Dampkedelrum. For en fuldt forsvarlig Kedelpasning er det nemlig en væsentlig Betingelse, at Dampkedelrummet har tilstrækkelig store Dimensioner, og at det er udstyret med de til Kedlens Betjening fornødne Stiger, Løbebroer m. v., ligesom det formentlig ogsaa af Hensyn til Kedelpassernes Sundhed og Sikkerhed maa findes naturligt og rimeligt at stille visse Krav i de nævnte Henseender.

Naar Udvalget derfor foreslaar at tilvejebringe den savnede Lovhjemmel (Paragraffens 2det Stykke), skal det dog bemærkes, at de nye Bestemmelser for Kedelrum ligesom de andre nye Krav af teknisk Art til Dampkedler kun er tænkt bragt til Anvendelse ved *Nyanlæg eller væsentlig Ombygning* (jfr. Forslagets § 31), idet man