

Bilag VIII.

Bygningsinspektør

ARKITEKT J. VILH. PETERSEN

Odense, den 15de Januar 1919.

Til Undervisningsministeriet.

I Henhold til det høje Ministeriums Skrivelser af 9. og 20. December f. A. skal jeg herved tillade mig at fremkomme med efterfølgende Udtalelse angaaende Bygningerne ved Frøken L. Wintellers Skole i Odense.

Skolen, af hvis Bygninger Planer vedlægges, bestaar af en ældre Skolebygning, 1 nyere do. til Gymnasium med tilstødende Gymnastiksal og en W. C.-Bygning.

Den ældre Skolebygning er opført til 3 forskellige Tider, den større 3-Etages Midtfløj i 1880, dens østre 2-Etages Endefløj i 1886, dens vestre 3-Etages Endefløj i 1897. Under hele Bygningen er Kælder. Den er opført af Grundmur, Kælderetagen er udvendig cementpudset, forøvrigt er Bygningen muret med røde Sten og fuget; Vinduer og Døre er forsynede med cementtrukne Indfatninger og Dørpartier. Paa 2den Sal en Altan af Beton. Bygningen er dækket med Skifer, forsynet med Tagrender, Nedløbsrør, Skodrender og Rygninger af Zink. Den østlige Endefløj har fladt Tag dækket med Zink omgivet af et Rækværk; Taget er forsynet med 3 Stkr. zinkdækkede Kviste.

Bygningens Indretning fremgaar af vedlagte Planer og af Rektorens medfulgte Beskrivelser. I dens Loftetage findes endvidere 7 større og mindre Gæste-, Pige- og Elevværelser.

Bygningen er, saavidt det kan skønnes, solidt opført og vel vedligeholdt og frembyder ikke Forhold, der vil kræve særlige Vedligeholdelsesarbejder, maaske med Undtagelse af Zinktaget over den østre Endefløj.

Dens Beliggenhed er for saa vidt uheldig, som Halvdelen af de 16 Skolelokaler i Stue og 1ste Sal vende mod Nord og derfor ikke faa Sol. Skolebetjentens Bolig i Kælderen er daarlig, dens 2 daglige Værelser vender mod Nord, Køkkenet er mørkt uden direkte Vindueslys og Sovekamret, der vender mod Syd, ligger adskilt fra de øvrige Værelser. Heller ikke er det tiltalende for Skolebetjenten at have det for ham og Rektorboligen fælles Vaskehus liggende indkilet i Lejligheden.

Rektor- eller Skolebestyrerindeboligen paa 2den Sal synes mig heller ikke godt ordnet. Garderobeforholdene ved Skolestuerne i begge Endefløje ere noget indskrænkede.

Alle Rum opvarmes ved Kakkellovne, der i Skolestuerne er Skærmovne, de fleste af forældet Type. Enkelte af dem har Frisklufttilførsel gennem Kanaler mellem Gulv og Gibsdække, men største Parten har, saa vidt det kan skønnes, ikke Frisklufttilførsel. Til Udsugning af den fordærvede Luft i Skolestuerne findes murede Kanaler ud gennem Taget.

Skolelokalerne paa 1ste Sal og 3 af disse i Stue-Etagen har Gasbelysning. Skolebestyrerindeboligens Loftetage og Skolebetjentens Lejlighed har elektrisk Lys.

Den nye Skolebygning med Gymnastikhus er opført i 1908 af Grundmur med Granitsokkel, udvendig med røde Sten og fuget. Tagene ere dækkede med Skifer og har Render, Nedløb og Skodrender af Zink. Skolebygningen indeholder 2 Skolestuer og en Vestibule i hver Etage; paa Loftet findes et Rekvistitrum. Under Husets sydlige Trediedel findes en Kælder til Brændsel og Viktualier. Skolestuerne ere forsynede med Ventilationsovne med Tilførsel af frisk Luft og med murede Udsugningsrør for fordærvet Luft.