

Bilag X.

Bygningsinspektør

ARKITEKT J. VILH. PETERSEN

Odense, den 15. Januar 1919.

Til Undervisningsministeriet.

I Henhold til det høje Ministeriums Skrivelse af 9. December f. A. har jeg synet Bygningerne ved Svendborg Privatgymnasium og skal jeg derefter tjenstlig fremkomme med følgende Udtalelse:

Gymnasiet bestaar af følgende Bygninger:

En ældre i 1872 opført 2-Etages Skolebygning ud mod Byens Bagergade, et til sammes Østgavl stødende Brændehus, en nyere 2-Etages Skolebygning i Gaarden med et tilstødende Gymnastikhus, samt Retirader, Cykleskur og Opholdsskur for Eleverne. Skolebygningerne, Gymnastikhus og Brændehus er opførte af Grundmur, den ældre Skolebygning af røde Sten paa Granitsokkel og med Granittrin, den nyere Skolebygning og Gymnastikhuset af gule Sten paa Cementsokkel, alle fugede udvendig, dækkede med Skifer og forsynede med Tagrender og Nedløb af Zink. Brændehuset er udvendig pudset og dækket med Tagsten uden Tagrender.

De to Skolebygninger og Gymnastikhuset ere, saa vidt det kan skønnes, ret solidt opførte og jævnt godt vedligeholdte. Forhold, der vil kunne bevirke større Vedligeholdelsesudgifter skønnes ikke at være til Stede ved Bygningerne.

Den ældre Skolebygning indeholder følgende Rum: I Stuen en Vestibule belagt med Cementfliser; et Trapperum med Trætrappe til Loftet, samt 4 Skolestuer med en Højde af 3,18 m. Paa 1ste Sal Korridor, et Rektorkontor, et Lærerværelse og 4 Skolestuer med en Højde af 3,15 m. Paa Loftet en Skolestue i Østre Gavl, Højde 2,5 m, og en tarvelig Pedelbolig bestaaende af 2 Værelser og Køkken.

I den nye Skolebygning findes i Stuen en Vestibule med Bræddegulv og Trætrappe til 1ste Sal samt 2 Skolestuer. Paa 1ste Sal findes en stor Skolestue til Fysik-, Sang- og Tegneundervisning, samt et Rum til fysiske Samlinger. Under Bygningen er en mindre Kælder til Vaskehus og Varme anlæg.

Alle Skolestuer opvarmes ved Kakkelovne (væsentligt Skærmovne). Skolestuerne i den nye Bygning har oprindeligt været opvarmede ved varm Luft fra et for Skolebygningen og Gymnastiksalen fælles Varmeapparat i Kælderen, men da dette viste sig ubrugeligt, ere Skolestuerne blevne forsynede med Ovne, og Varmeapparatet opvarmer nu alene og ret nødtøftigt den tilstødende Gymnastiksal. Den kunstige Ventilation af alle Skolestuerne er meget primitiv og ikke meget bevendt. Friskluftforsyning finder egentlig kun Sted ved Aabning af Vinduer.

Den ældre Skolebygningens Indretning er ikke rigtig heldig og noget planløst ordnet. Trapperummet og Korridorerne paa 1ste Sal er knebne og sidstnævnte mørke. Rektors Kontor er altfor lille og har et uheldigt langt Kakkelovnsrør, Halvdelen af Skolelokalerne i Stue og paa 1ste Sal vende mod Nord og faa ikke Sol. Pedelboligen er ikke heldig; den har kun et ordentligt Gavlværelse med Vinduer mod Vest; det bruges baade som Dagligstue og som Sovekammer. Det andet Værelse er et lille almindeligt Tagkammer med Skraavægge og Tagvinduer. Køkkenet ligger skilt fra Lejligheden ved Tørreløftet og er ligeledes et Tagkammer med Skraavægge og Tagvinduer; dets Loft og Tagskraninger er beklædte med høvlede Brædder uden Puds. Køkkenet er forsynet med Vask og Komfur og der er indlagt Vand og Kogegas til det.