

Enhver, som bliver Ejer af en bevægelig Dampkedel, der er undergivet offentligt Tilsyn, skal anmelde dette for vedkommende Fabrikinspektør. Han er endvidere forpligtet til, naar som helst Tilsynet forlanger det, at meddele det Underretning om, hvor Kedelen findes.

Saafrømt en Dampkedels Vægge under Bruzen — som Følge af Vandmangel eller andre Aarsager — har lidt Glødning eller kendelig Formforandring, har dens Ejer eller Bruger uophødelig at anmelde dette til vedkommende Fabrikinspektør, og Kedelen maa i saa Tilfælde ikke benyttes, før Tilsynet efter stedfunden Undersøgelse har givet sit Samtykke dertil.

§ 17.

Enhver under offentligt Tilsyn henhørende Dampkedel skal af Tilsynet (jfr. § 25) underkastes *Hovedsyn* (jfr. §§ 18 og 19):

- 1) forinden den tages i Brug som ny eller efter foretagen Hovedreparation eller, saafrømt den er faststaaende, efter stedfunden Flytning, samt
- 2) i det fjerde Kalenderaar efter sidste Hovedsyn.

Endvidere skal enhver af de nævnte Dampkedler til ubestemte Tider af Tilsynet underkastes et *Eftersyn*.

§ 18.

Hovedsynet bestaar i en Trykprøve og en Undersøgelse, om de i Medfør af § 5 givne Forskrifter vedrørende Forfærdigelse, Indretning, Opstilling og Udstyr af Dampkedelen med Dampledninger og øvrige Tilbehør er fyldestgjorte, samt om de i §§ 6—15 og i § 21 givne Bestemmelser om Dampkedelens Pasning og Besigtelse er overholdte.

Ved første Hovedsyn af en ny eller hovedrepareret Dampkedel, som arbejder med kunstig Træk, og hvis Hedeflade er over 30 m², kan det af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet bestemmes, at der tillige skal afholdes en Dampprøve.

§ 19.

Begæring om Hovedsyn rettes af Kedelens Ejer eller Bruger til vedkommende Fabrikinspektør, og det skal da saa vidt muligt afholdes inden 14 Dage. I Mangel af anden Aftale skal der ved Ansættelsen af Tiden for Hovedsynet gives Kedelens Ejer eller Bruger mindst 8 Dages Varsel.

Saafrømt vedkommende ønsker det, kan den Del af Hovedsynet over en ny eller repareret eller til Flytning bestemt og af sit Leje udtaget faststaaende Dampkedel, som vedrører dennes Trykprøve, foretages paa det Sted, hvor Dampkedelen henligger. Dampkedelen maa i saa Fald ikke uden særlig Tilladelse af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet tages i Brug, før det ved den øvrige Del af Hovedsynet er godtgjort, at Kedelen paa Brugsstedet er indrettet, udstyret og opstillet i Overensstemmelse med Forskrifterne.

Ved Hovedsynet over en Dampkedel, der er forfærdiget i Udlandet, kan Trykprøve udelades, forsaa vidt det paa betryggende Maade godtgøres, at Prøven er foretaget i Udlandet overensstemmende med vedkommende Lands Lovgivning, og at den har givet et tilfredsstillende Resultat, dog at den derom udstedte Attest, der skal være forsynet med Paategning fra vedkommende danske Konsul om Underskriftens Rigtighed i øvrigt er ledsaget af de Oplysninger vedrørende Dampkedelens Materiale og Forfærdigelse, som er fornødne til at bestemme Dampkedelens Overensstemmelse med de her gældende Bestemmelser.