

Til Istandsættelse af Testuen var oprindelig beregnet at ville medgaa et Beløb af 3 629 Kr., men ifølge en fra vedkommende Bygningsinspektør modtaget Indberetning vil Udgifterne ved dette Arbejde blive forøget med ca. 11 400 Kr. dels under Hensyn til de betydelige Forhøjelser af Arbejds løn og Prisstigning paa Materialier, der har fundet Sted, siden Beregningen foretoges i 1914, dels under Hensyn til Testuens Lokaler i 5 Aar har været benyttet til Køkken og Spiselokale for Militæret under Sikringsstyrkens Indkaldelse og senere til Slotssognets Børnebespisning, hvilket har bevirket, at de ommeldte Istandsættelser bliver af betydeligt større Omfang end oprindelig paatænkt. Under Henvisning hertil søges et Beløb af i alt 15 000 Kr. bevilget.

ad e. Ved Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1918—19 blev der under § 14 A. IV. B. 3. til Dækning af Udgifterne ved Opførelse af en ny Vægterbolig ved Sorgenfri Slot bevilget et Beløb af 14 400 Kr., jfr. Anmærkninger til Forslag til nævnte Lov Sp. 167 og 168. Som Følge af den Prisstigning paa Materialier samt Forhøjelse af Arbejds løn, som er indtraadt siden Overslagets Udarbejdelse i 1916, andrager Udgifterne i alt 26 116 Kr. 59 Øre. Da kun et Beløb af 9 000 Kr. kom til Udbetaling i Finansaaret 1918—19, søges et Beløb af 17 116 Kr. 59 Øre herved bevilget.

Til 20. Beløbet 22 541 Kr. 32 Øre fremkommer saaledes:

a. Lønninger til Tjenestemænd ved Slotsholmens Kedelanlæg . . . . .	4 541 Kr. 32 Ø.
b. Anskaffelse af en Dampmaskine med tilhørende Transmissioner til Brug for samme Anlæg . . . . .	6 000 — " —
c. Anskaffelse af en elektrisk Fødepumpe til samme Anlæg . . . . .	12 000 — " —
	22 541 Kr. 32 Ø.

ad a. Af det paa Finansloven for Finansaaret 1919—20 under Konto § 14 A. IV. B. 7. til Belysning og Opvarmning bevilgede Beløb af 143 098 Kr. 66 Ø. er der til Lønninger af Tjenestemænd ved Slotsholmens Kedelanlæg medgaaet et Beløb af 9 918 Kr. 73 Øre i Tiden fra 1. April til 30. September 1919.

Ifølge Lov af 12. September 1919 tilkommer der de nævnte Tjenestemænd fra 1. Oktober 1919 til 31. Marts 1920 . . . . . 14 460 Kr. 05 Ø.  
Forskellen mellem dette Beløb og det Beløb, som vilde være at udbetale i Finansaarets sidste Halvdel . . . . . 9 918 — 73 —  
i alt . . . . . 4 541 Kr. 32 Ø.

søges herved bevilget.

ad b. Det paa Slotsholmen beliggende Kedelanlæg modtager elektrisk Strøm til Belysning og Motordrift fra Københavns Kommune, og da de ved Kedlerne opstillede automatiske Fyrapparater alle drives ved Elektricitet, er det i den senere Tid sket, at Kedlerne dels paa Grund af Kabelbrud, dels paa Grund af Undersøgelse af Hovedledninger ikke har kunnet præstere den fornødne Damp, og man har maattet lukke for Dampen til samtlige Varmeanlæg, indtil Forsyningen med elektrisk Strøm atter var i Orden. Man har derfor anset det for ønskeligt, at der anskaffes en mindre Dampmaskine med tilhørende Transmissioner, for at Anlægget i paakommende Tilfælde kan være i Stand til selv at frembringe den nødvendige Elektricitet for en kortere Tid. Udgifterne til Anskaffelsen af den paagældende Dampmaskine m. m. vil andrage 6 000 Kr., der herved søges bevilget.

ad c. Ved Opførelsen af Slotsholmens Kedelanlæg i 1910 blev der til Føding af Kedlerne anskaffet to Dampfødepumper, medens der blev reserveret Plads til en tredje Pumpe, som det var Hensigten at anskaffe senere.

Da Belastningen af Kedlerne paa visse Tider nu er saa stor, at der med de nuværende to Pumper ikke er tilstrækkelig Reserve til Støde i Tilfælde af Brud paa Dampledninger eller manglende Damptryk, vil det være nødvendigt at anskaffe en tredje Pumpe, der i Modsætning til de nuværende bør drives ved Elektricitet. Anskaffelsesudgifterne vil andrage et Beløb af 12 000 Kr., der herved søges bevilget.