

XXXVI.

Betænkning

over

Forslag til Lov om Foranstaltninger mod Brandfare ved Jernbanedrift.

(Afgiven af Landstingets Udvalg den 11. Februar 1921.)

Lovforslaget fremsattes i denne Samling i samme Skikkelse som et i den ordinære Samling 1919—20 forelagt Forslag, der ikke blev færdigbehandlet.

Der har i Udvalget været Enighed om Nødvendigheden af en Lov om de herhenhørende Forhold, og der er ogsaa Enighed om Ændringsforslagene.

Udvalget har haft Samraad med Ministeren for offentlige Arbejder, der har tiltraadt Ændringerne.

Udvalget har den Opfattelse, at de i §§ 1 og 3 ansatte Afstande paa henholdsvis 25 m, 15 m og 25 m, indenfor hvilke henholdsvis brandfarlige Tagdækninger, udækkede Aabninger og Oplag af letfængelige Genstande ikke maa forefindes, maa anses for at være vel smaa, og at de rettest bør være svarende til de i Plakat af 5. Maj 1847 fastsatte, hvorefter der ikke maa opføres nye Bygninger med Straa- eller Rørtag eller halmdukket Tag indenfor en Afstand fra Banens Midte af 140 Fod (ca. 44 m). Man har derfor stillet Ændringsforslag om, at disse Afstande alle skal være 45 m. Udvalget har imidlertid ikke ment det forsvarligt ganske at forhindre Ejerne i at opføre Bygninger med udækkede Aabninger indenfor de angivne Afstande, naar det kunde sikres, at hverken Bygningerne eller disses Indhold var brandfarlige, og der er derfor stillet

et Ændringsforslag, hvorefter Ministeren for offentlige Arbejder kan dispensere fra Bestemmelsen i § 1, 2det Stykke.

Ændringsforslag Nr. 6 til § 3 tilsigter at undgaa Indskrænkninger i Anbringelsen af midlertidige Oplag til Forsendelse og til Banernes eget Brug.

Ændringerne til § 4, hvorefter Baners „Hegn“ er erstattet med Banens „Grænse“, tilsigter at fastslaa saa sikre Udmaalingslinier som muligt ogsaa for uindhegnede Baner, hvorhos det er anset for rettest at fastsætte ganske bestemte Datoer for Fuldendelsen af Afrensningsarbejderne saavel i denne Paragraf som i den følgende i Stedet for det noget vage Udtryk „tidligt paa Foraaret“.

Ved Ændringsforslaget til § 6, hvorefter det afrensede Areal paa 10 m's Bredde lægges yderligere 23,5 m bort fra Banens Grænse, har man tilsigtet at værne mod Antændelse af længere fra Banens Midte faldende Gnister, uden at man dog har fundet det nødvendigt at lade hele Arealet indtil den $1\frac{1}{2}$ m rene Stribe renses, idet en opstaaet Ild indenfor de 25 m neppe vil kunne overskride det afrensede 10 m brede Areal.

Udvalget gaar ud fra, at den efter § 7 forudsatte Kommission instrueres om, at der i den Erstatning, som eventuelt tilkendes Lodsejere, tages Hensyn til, om