

og med dette ikke er over 3 m høje, forudsat at de ikke indeholder Ildsted og ikke tjener til Opbevaring af brandfarlige Genstande eller Stoffer.

§ 2.

Naar Bygninger, der hører til forskellige Steder, lægges umiddelbart op til hinanden eller dog i mindre Afstand fra hinanden end bestemt i § 1 Nr. 1, skal Gavl eller Ydermur, der vender ind mod Nabostedet, være opført som Brandmur. For at en Mur skal kunne regnes som saadan, skal den være Grundmur af mindst en Stens Tykkelse og række 20 cm over Taget, samt være udfuget med Kalk eller Cement, for saa vidt den er udsat for Vejrligets umiddelbare Paavirkning. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en saadan Mur end Murens halve Tykkelse, og der maa i Muren kun anbringes Aabninger med selvlukkende Døre af Planker eller dobbelt Lag Brædder af mindst 5 cm's Tykkelse, beklædt paa begge Sider og paa Kanterne med sammenfalsede, galvaniserede, mindst 0,457 mm tykke Jernplader (B. W. S. Plade Nr. 26) eller af en anden af Amtmanden godkendt Konstruktion. Karmen skal være af Jern eller af glat Træ be-
slaaet med galvaniserede Jernplader.

En Brandmur kan i øvrigt være fælles for to til hinanden stødende, til forskellige Ejendomme hørende Bygninger, naar den, foruden at opfylde de ovennævnte Betingelser, er forsvarlig forbunden med begge Bygninger, og der ved tinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke kan borttages, saa længe en af Bygningerne endnu staar. Ved saadanne Fællesmure skal der mindst være $\frac{1}{2}$ Stens Murværk mellem de to ved Muren adskilte Ejendommers Træværk.

§ 3.

Tag af Rør, Straa o. lign. paa nye Bygninger og nyt Tag af samme Materiale paa ældre Bygninger skal fastbindes til Lægterne med galvaniseret Jerntraad, der ikke maa være tyndere end Nr. 20. Benyttes Træ, Spaan el. lign. som Tækkemateriale, skal dette forsvarligt fastsømmes til Lægterne.

I enhver ny Bygning, der foruden Kælder har mere end to til Beboelse indrettede Etager, skal anbringes to Trapper, hvis Bredde mellem Vangerne skal være for den ene mindst 85 cm, og for den anden mindst 70 cm, og den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, skal have en Bredde af mindst 125 cm. Disse Trapper skal være adskilte ved mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, og for at komme fra den ene Trappe til den anden skal man passere mindst 3 tætsluttende Døre, anbragte i Skillevægge af Grundmur eller af 2 Lag mindst 2,5 cm tykke Bræder med Puds paa begge Sider.

Andre nye Bygninger, som er bestemte til Beboelse, skal have Udgange i 2 Sider af Bygningen eller i Gavlene; i Beboelseshuse, hvis Forsikringssum ikke overstiger 6000 Kr., er det dog tilstrækkeligt, at der findes 1 Udgang og i Gavlen et oplukkeligt Vindue af passende Størrelse.

I nye Bygninger skal der i alle Rum, som benyttes til Opholdssted for Dyr, være mindst 1 Udgang direkte til det frie og Loft af tætsluttende Materiale, hvortil henregnes Jernbeton, murede Hvælvinger, sammenpløjede Bræder eller Rafter, for saa vidt der over Rafterne er anbragt et Lerlag af 5 cm's Tykkelse, eller anden af Justitsministeriet godkendt Lofts-Konstruktion. Denne Bestemmelse gælder dog ikke Huse til Høns, Geder, enkelte Svin, Faar eller lign., naar Husenes Flademaal ikke overstiger 10 m² og deres Højde, Taget medregnet, ikke er over 3 m.

§ 4.

Bygninger til industriel Virksomhed, hvorved bearbejdes brændbare eller eksplosive Materialer, eller som paa Grund af Virksomhedens Art eller Omfang frembyder