

muret Bund og Sider af 22 cm's Tykkelse, hvorhos Gulvet foran Ildstedet i mindst 50 cm's Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Kappe, der skal være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren skal være af brandfrit Materiale; intet Træværk maa anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

For lukkede Ildsteder og Kaminer gælder følgende Regler:

- 1) Komfurer, Vaskegyder, Kaminer og Jernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 25 cm, hvilken Afstand for Ovne af Porcellæn, Ler eller Murværk regnes fra Grisens Yderside og fra de murede Røgkanalers Inderside.
- 2) Rørene fra de nævnte Ildsteder skal være af Jern og skal altid holdes 22 cm fra Træværk, skal føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre lige saa antændelige Stoffer opbevares, eller Rum, som paa Grund af deres Beliggenhed eller Indretning udelukker et stadigt Tilsyn med Rørene. Rørene skal ophænges paa betryggende Maade.
- 3) Fritstaaende Komfurer kan sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fjernet mindst 12 cm fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem.
- 4) Jernovne skal staa paa en Fod af Mur eller en Jernfod; er der Rist i Ovnens Bundflade, skal der være Askeskuffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa en Plade af Jern eller andet Metal, der gaar lidt frem for Foden.
- 5) Indmurede Komfurer, Kaminer, Ovne af Porcellæn o. lign. kan sættes paa Bjælkelag, men skal i saa Fald være undermurede med et Lag Mursten paa Kant og et paa Fladen og derimellem en Jernplade.
- 6) Foran Komfurer og Kaminer i disses hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller være fast belagt med uantændeligt Materiale i en Bredde af 30 cm. Foran Kakkelloft og Jernovne skal det uantændelige Materiale strække sig mindst 15 cm til hver Side af Døren og kan afrundes mod begge Ender, dog at Bredden foran selve Ovndøren skal være 30 cm.

Limovne og andre Ildsteder i Træbearbejdningsvirksomheder skal være anbragte paa en Gulvflade, der skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale, som til hver Side er 50 cm bredere end Ovnen, ligesom der udenfor Fyrdøren skal anbringes en Metalkasse af 50 cm's Højde, der er saaledes fastgjort til Ovnen, at Ild fra Fyret maa falde i Kassen, der altid skal holdes fri for Spaaner og andet Affald. Denne Bestemmelse gælder ogsaa for Ildsteder af den omhandlede Art, som er indrettede, forinden Loven træder i Kraft.

Rum, der er indrettede til ved Varmeindretning med Ildsted at opvarme Luft til andre Rums Forsyning med varm Luft (Varmekamre), skal have Gulv, Vægge, Loft og Døre af uantændeligt Materiale. Forsaavidt Loftet i Varmekammeret ikke danner Etageadskillelse, men der over Varmekammerets Loft er anbragt Træbjælkelag, skal dette forskalles og pudses og Afstanden til Oversiden af Varmekammerets Loft være mindst 30 cm. Det mellem Varmekammerets Loft og det overliggende Træbjælkelag værende Rum skal være helt aabent mindst til 1 Side, og der skal indrettes Gennemtræk. Rummet, hvori Varmekammeret anbringes, skal have pudset Loft eller være af uforbrændeligt Materiale. Hvis der anbringes Træbjælkelag omkring Varmekammeret, skal Træet være fjernet mindst 35 cm fra den indvendige Side af Varmekammerets Væg, og Mellemrummet mellem denne Væg og Træbjælkelaget skal udstøbes med et Materiale, der er uforbrændeligt, og som tillige er en slet Varmeleder.

Rum, hvori Kedler til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand anbringes, skal ligeledes have Gulv, Vægge og Loft af uantændeligt Materiale; hvis Ked-