

## § 10.

En det offentliges Tilsyn underkastet Dampkedel maa ikke anbringes under Beboelsesrum og kun i en Bygning af den i § 1 Nr. 1 angivne Byggemaade. Bygningen skal ved en Afstand af mindst 3 m eller en Brandmur af den i § 2 omhandlede Beskaffenhed være adskilt fra enhver Bygning af anden Beskaffenhed eller Del af en saadan Bygning.

Det samme gælder med Hensyn til Savskærerier og Fabriksbrug, der er brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Beskaffenheden eller Tilvirkningsmaaden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, samt de i § 4 omhandlede Virksomheder.

De Skorstene, som afleder Røgen fra Fyret under Dampkedler eller fra de til ovennævnte Virksomheder hørende Ildsteder, skal, foruden at fyldestgøre de i § 9 givne Forskrifter, altid være fjernede 30 m fra enhver med blødt eller ildfængende Tag tækket Bygning. Naar der til Fyring under Dampkedler benyttes Træaffald, skal Kedelanlægget være forsynet med Gnistfangerrum. Dette gælder ogsaa saa vidt muligt om de allerede tilstedeværende Anlæg. Kan saadant ikke anbringes, skal Skorstenen holdes forsynet med forsvarlig Gnistfanger. De her omhandlede Skorstene er det tilladt at opføre med skiftende Tværnsnit. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gøre det fornødent, at give nærmere Regler om nævnte Kedelanlægs, Skorstenes og Gnistfangeres Konstruktion.

Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme end 40 Gr. Celsius, skal have grundmurede Vægge og Stenguly; Ventilationsrør eller Emrør skal være af  $\frac{1}{2}$  Stens Mur, muret i Kalk, eller af Jernrør forsynede med Jernrammer, hvor de gaar igennem Vægge, Loft eller Guly, og maa ikke hvile paa Træ; varmebringende Rør maa ikke komme Træværk nærmere end 22 cm. I Tørrestuer for Træ skal Loftet være af Mur eller Jernbeton; i Tørrestuer for andre Stoffe kan Loftet udføres af Træ, forsynet med 3 cm Cementpuds med Jernindlæg (Monierpuds). Døre til Tørrestuer for Træ skal være af den i § 2 angivne Beskaffenhed og til andre Tørrestuer paa Indersiden beklædte med Jernplader.

## § 11.

Den Del af en Bageovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst 22 cm tyk Hvælving med mindst  $\frac{1}{2}$  Sten tykt, i Kalk eller Ler muret Murværk udenom Hvælvingen og de ovenpaa denne anbragte Røgkanaler, der ligeledes skal være murede i Kalk eller Ler. En Bageovn skal anbringes saaledes, at den kan efterses baade fra oven og fra Siderne, og intet Træværk maa findes nærmere ved Ovnens indvendige Side end 60 cm, hvorhos Ovnens Overkant skal være mindst 50 cm fjernet fra det pudsede Loft, (jfr. § 7). Trækrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igennem et Samlingsrør. Dørene til Bageovnen samt Lukker for Trækrørene skal være af Støbejern. Udenfor Ovnens Dør anbringes en Fordybning, der midlertidig kan optage den udragede Ild og Aske.

I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en  $\frac{1}{2}$  Sten tyk Hvælving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte  $\frac{1}{2}$  Sten tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvælving. Nyere Ovnkonstruktioner kan tillades af Justitsministeriet.

Anvendes Rummet over Bageovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhælveth med en mindst  $\frac{1}{2}$  Sten tyk Hvælving. Anvendes Rummet over Bageovne ikke til Tørring eller