

Til Kapitel 1. Regler for Bygningers Opførelse paa Landet.

Medens den nugældende Brandpolitilov i § 1 lader Afstanden mellem Stederne (Gaardene, Husene) være afgørende for, hvilke Krav der skal stilles til Bygge- og Tækningsmaterialet, er efter Bygningslovgivningen Afstanden til Naboskel afgørende. For Landets Vedkommende lader det sig ikke gøre at indføre den sidstnævnte for Købstæderne og ifølge Bygningsreglementet for flere tætbebyggede Landdistrikter gældende Regel; dels medfører Tilladeligheden af paa Landet at bygge med ildfængende Materiale og Tag, at der her af Hensyn til Brandsikkerheden maa regnes med Afstanden mellem Bygningerne, dels vil Overholdelsen af en vis Afstand mellem Bygningerne paa Grund af det større Areal ikke medføre tilsvarende Ulemper som i Købstæderne. Det lader sig dog ikke nægte, at den nugældende Regel, hvorefter den først byggede kan lægge en brandfarlig Bygning umiddelbart op mod Naboskel og derved tvinge Naboejeren, som senere vil bygge, til at holde sig i en Afstand af henholdsvis 12,5 m og 30 m fra Skel, eftersom denne vil opføre en Bygning med haardt eller ildfængende Tag, er noget vilkaarlig og paa tættere bebyggede Steder vil kunne lægge et urimeligt haardt Baand paa Naboejerens Udnyttelse af sin Grund. For at bøde herpaa foreslaas det, at den byggende, saafremt han vil bygge nærmere ved Naboskel end Halvdelen af den Afstand, som der kræves mellem Stederne efter Forslagets § 1, altsaa ved Opførelse af en ikke-brandfarlig Bygning med haardt Tag nærmere end $1\frac{1}{2}$ m fra Naboskel, for en Bygning med blødt Tag eller med rør- eller straabeklædte Ydervægge 15 m og i øvrigt 6,25 m, skal erhverve Naboens Samtykke. Ved en saadan Regel, der kræves af Billighedshensyn, opnaas ogsaa, at for Stationsbyer til sin Tid Overgangen til købstadlignende Bebyggelse gennem Indførelse af Bygningsreglementet eller Anvendelse af Forslagets § 61 bliver lempeligere.

I Forslagets § 3 er optaget nogle Regler, der tilsigter at formindske Faren i Tilfælde af Ildebrand for Mennesker og Dyr, jfr. Bemærkningerne nedenfor til denne Paragraf.

Ved Forslagets § 9 hæves det nugældende Forbud mod Anvendelse af snævre Skorstene i Bygninger med ildfængende Tag, jfr. herved Folketingsudvalgets Betænkning i Rigsdagstidende 1902—03, Tillæg B. Sp. 2326—27. Tilladeligheden af saadanne

Skorstene kræves dels af Bygningshensyn, idet den vide Skorsten tager for megen Plads, navnlig i smaa Huse, og er for dyr, dels af Brugshensyn, da der er daarligere Træk i den vide end i den snævre Skorsten. Det kan derhos ikke antages, at der er større Brandfare forbundet med snævre Skorstene end med vide Skorstene.

Til Kapitel 2. Om Omgang med Ild og Lys m. m.

I § 20 foreslaas det at paabyde Ansættelse af faste Skorstensfejere, saaledes at kun disse maa foretage Rensning og Udbrænding af Skorstene. Tilsvarende Bestemmelser fandtes allerede i det i 1902—03 fremsatte Lovforslag, men mødte Modstand fra Folketingsudvalgets Side, jfr. Rigsdagstidende 1902—03, Tillæg B. Sp. 2329. Under Hensyn til de ovenfor givne statistiske Oplysninger om Omfanget af Brandskade hidrørende fra Mangler ved Skorstene, Ildsteder, Kakkellovne o. l. maa imidlertid en mere betryggende Ordning af Skorstensfejningen paa Landet anses paakrævet, og den foreslaaede Ordning vil kun medføre forholdsvis ringe Bekostning for Befolkningen. En saadan Ordning findes i de sønderjydske Landsdele og har der virket fuldt tilfredsstillende.

Det bestemmes i Forslaget, at saa vidt muligt maa kun uddannede Skorstensfejere antages. Denne Faguddannelse bestaar i 4 Aars Lære hos en uddannet Skorstensfejermester, Aflæggelse af Svendeproeve samt Uddannelse paa Fagskole. Det foreslaas, at Ansættelsen af Skorstensfejere sker af Amtmanden, og at Størrelsen af de enkelte Skorstensfejerdistrikter og Betalingen for Skorstensfejarbejdet fastsættes af Amsraadet efter indhentet Erklæring fra vedkommende Sogneraad.

Ved Ansættelsen af faste Skorstensfejere vil ogsaa opnaas, at Foretagelsen af Brandsyn vil kunne henlægges til disse, hvorved et ganske anderledes betryggende Eftersyn end det nuværende vil kunne opnaas, jfr. Bemærkningerne nedenfor til Kapitel 5.

Til Kapitel 3. Om Brandvæsenet, Brandredskaber og Vandforsyning.

De i Kapitlet indeholdte Bestemmelser svarer i Hovedsagen til de nugældende Regler, men der er tilstræbt en mere overskuelig Opstilling, ligesom Reglerne for det omhandlede Omraade i Forslaget er gjort mere udførlige.