

begge Sider. Er de foran nævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal Skille-
væggen føres helt op til dette.

Stk. 4. Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre, lige saa let fængelige
Genstande, skal være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted eller benyttes Ild
til Kogning, ved en Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur; anbringes Ildsted umiddelbart op til
saadan Mur, skal denne udfor Ildstedet være opført som Brandmur. Kogeindretninger
maa i Stalde eller Lader kun anbringes i paa samme Maade afskilrede Rum, der til-
lige skal have Gulv og Loft af uantændeligt Materiale, og Røgafledningen fra Ildsteder
i de her omhandlede Rum skal ske til muret Skorsten (jfr. § 9); i Svinestaide, hvor
alt er opført af uantændeligt Materiale, kan Kogeindretning anbringes.

Stk. 5. Forsaavidt de i forrige Stykke nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet,
maa der ikke være Adgang hertil fra Rum med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stykke
nævnte Værkstedrum eller Rum med de ovenfor nævnte Kogeindretninger.

§ 8.

Stk. 1. Ildsted kan indrettes enten som aabent eller lukket.

Stk. 2. Et aabent Ildsted, hvorved forstaas et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit
og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grund-
muret Bund og Sider af 22 cm's Tykkelse, hvorhos Gulvet foran Ildstedet i mindst 50 cm's
Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være
forsynet med en Kappe, der skal være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur, saafremt Skorstenen er en Fort-
sættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skor-
stenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren skal være af brandfrit Materiale;
intet Træværk maa anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstene.

Stk. 3. For lukkede Ildsteder og Kaminer gælder følgende Regler:

- 1) Komfurer, Vaskegryder, Kaminer og Jernovne maa ikke komme Træværk nær-
mere end 25 cm, hvilken Afstand for Ovne af Porcellæn, Ler eller Murværk regnes
fra Grisens Yderside og fra de murede Røgkanalers Inderside.
- 2) Rørene fra de nævnte Ildsteder skal være af Jern og skal altid holdes 22 cm fra Træ-
værk, skal føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre
lige saa antændelige Stoffer opbevares, eller Rum, som paa Grund af deres Belliggen-
hed eller Indretning udelukker et stadigt Tilsyn med Rørene. Rørene skal ophænges
paa betryggende Maade.
- 3) Fritstaaende Komfurer kan sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fjernet mindst
12 cm fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem.
- 4) Jernovne skal staa paa en Fod af Mur eller en Jernfod; er der Rist i Ovnens Bund-
flade, skal der være Askeskuffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa
en Plade af Jern eller andet Metal, der gaar lidt frem for Foden.
- 5) Indmurede Komfurer, Kaminer, Ovne af Porcellæn o. lign. kan sættes paa Bjælke-
lag, men skal i saa Fald være undermurede med et Lag Mursten paa Kant og et paa
Fladen og derimellem en Jernplade.
- 6) Foran Komfurer og Kaminer i disses hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller
være fast belagt med uantændeligt Materiale i en Bredde af 30 cm. Foran Kakkell-
og Jernovne skal det uantændelige Materiale strække sig mindst 15 cm til hver Side
af Døren og kan afrundes mod begge Ender, dog at Bredden foran selve Ovndøren skal
være 30 cm.

Stk. 4. Limovne og andre Ildsteder i Træbearbejdningsvirksomheder skal være anbragte
paa en Gulvflade, der skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale, som
til hver Side er 50 cm bredere end Ovnen, ligesom der udenfor Fyrdøren skal anbringes