

§ 6.

I Rum, hvori er fast installerede Apparater til Fremstilling af Acetylen, maa der foruden den til Brug aabnede Karbidtromle, der skal være forsynet med et tætsluttende Laag, kun findes en Karbidmængde, der, inden Anlæget tages i Brug, er fastsat af Justitsministeriets Tilsyn.

§ 7.

Alle andre Oplag af Karbid skal anmeldes til Brandpolitiovrigheden og dennes Godkendelse indhentes, forinden Oplaget maa tages i Brug.

§ 8.

Oplag paa indtil 200 kg skal anbringes i lukket Rum med Vægge, Loft og Gulv af uantændeligt Materiale og beliggende ved Jordoverfladen, men ikke i Kælder. Rummets Gulv skal være hævet mindst 10 cm over Jordoverfladen. Rummet skal være tørt, lyst og godt ventileret samt under alle Omstændigheder beskyttet mod Indtrængen af Vand og Fugtighed, hvorved ogsaa tages Hensyn til Vandleddninger, Centralvarmeanlæg o. l. I Rummet maa ikke oplægges brændbare eller eksplosive Genstande. Karbidbeholderne skal være anbragt paa et Underlag, der er hævet mindst 20 cm over Gulvet.

Der maa kun aabnes det til det daglige Forbrug fornødne Antal Tromler; aabnede Karbidtromler dækkes med overgribende vandtæt Dække.

Tobaksrygning samt al Anvendelse af Ild og aabent Lys er forbudt. Er kunstig Belysning nødvendig, maa den kun finde Sted ved fast anbragte elektriske Glødelamper med Afbrydere og Smeltesikringer udenfor Rummet og omgivne af gastæt sluttende Glasbeholdere, eller udvendig fra ved Lys eller Lampe, indesluttet i Lygte bag fast og gastæt Rude i Væggen. Benyttelse af elektrisk Haandlygte eller Lommelyste er tilladt.

§ 9.

Oplag paa 200 til 1000 kg maa — foruden at være underkastet de under § 8 nævnte Bestemmelser — kun findes i udelukkende dertil bestemte Rum. Rummet maa have tætte, fast anbragte Vinduer af Traadglas (jfr. § 25); hvis kunstigt Lys skal benyttes, maa dette kun ske udefra.

Uvedkommende maa ikke have Adgang til Rummet; et iøjnefaldende Opslag: »Karbidoplag; Adgang forbudt. Til Slukning af Brand maa ikke anvendes Vand« skal findes ved enhver Adgang til Rummet.

§ 10.

Oplag paa over 1000 kg maa — foruden at være underkastet de under §§ 8 og 9 anførte Bestemmelser — kun findes i udelukkende dertil bestemt Bygning, der ved Brandmur er adskilt fra andre Bygninger. Anbringelse af Brandmur kan undlades, naar Afstanden til nærmeste Bygning er mindst 5 m. Døren til Oplagsrummet skal have en Afstand af mindst 5 m fra nærmeste Bygning; Døren skal være forsynet med Opslag som i § 9 og udføres som selvlukkende og brandsikker og maa kun være til at aabne udefter.

§ 11.

Oplag i det fri kan tillades, naar Oplaget er fjernet mindst 5 m fra nærmeste Bygning. Lagerpladsen omgives til alle Sider i mindst 1 m Afstand med Hegn eller Traadgitter; Rummet mellem Lageret og Hegnet maa holdes frit for Oplægning af enhver Art. Karbidbeholderne skal ligge paa et Underlag af mindst 20 cm Højde og være beskyttet ved Tag eller vandtætte Flager.

Adgang til Lagerpladsen er forbudt Uvedkommende, hvorom Opslag som anført i § 9 skal forefindes.

Karbid, der er opbevaret i de i § 3, 2' Stykke, nævnte Papbeholdere, maa dog ikke oplagres i det fri.

§ 12.

Ved ethvert Salg af Karbid skal følgende Forskrifter med Hensyn til Varens Opbevaring og Anvendelse medfølge:

»Kalciumkarbid (»Karbid«)

vil ved Berøring med Vand straks udvikle den brændbare Gas *Acetylen*, der, blandet med Luft, er stærkt eksplosiv.