

Bilag til F. t. L. om Opbevaring af Kalciumkarbid m. v.

Justitsministeriets Tilsyn med Acetylgasværker kan meddele Dispensation med Hensyn til Bestemmelserne i denne Paragraf, saafremt den Mur i Gasværksbygningen, som vender mod Nabobygningen, er $1\frac{1}{2}$ Stens Mur eller tilsvarende stærk Jernbetonmur og ikke indeholder Vinduer, Døre eller andre Aabninger.

§ 25.

Udblæsningsrøret paa Gasværket, hvis Funktion stadig maa kontrolleres, skal munde ud i passende Højde over Taget. Det Sted, hvor det munder ud, skal være mindst 5 m fjernet fra Ildsteder, Skorstensaabninger, Vinduesaabninger, Døraabninger, aabne Trapper o. l. Denne Bestemmelse kommer dog ikke til Anvendelse med Hensyn til Vinduer af Traadglas, fast indmurede og med en Tykkelse af mindst 6 mm og Maskevidde af Jernindlæget svarende til 3000 Maske pr. m^2 .

Udblæsningsrøret maa ikke føres ind i Skorstensrør.

§ 26.

Saafremt der ved Anlægget findes en Gasbeholder adskilt fra det øvrige Værk, skal denne enten være opstillet i fri Luft eller være anbragt under Forhold, som sikrer rigelig Luftadgang; den skal være afsondret fra Arbejdsrum, Opholdsrum og Rum, i hvilke der findes aaben Ild eller Fyrsteder.

b) *Transportable Gasværker.*

§ 27.

Transportable Gasværker maa ikke indrettes til en større Karbidfyldning end 5 kg.

§ 28.

De maa kun anvendes i fri Luft paa saadanne Tider af Aaret eller under Iagttagelse af saadanne Forsigtighedsforanstaltninger, at der ingen Fare er for, at de kan fryse. De maa ikke opstilles offentlig Vej eller Gade nærmere end 3 m, ligesom de under Anvendelsen ikke maa bringes Træbygninger eller Bygninger med Tag af Straa eller Spaan nærmere end 10 m; ved Bygninger af Grundmur eller Bindingsværk med haardt Tag kan Afstanden formindskes til 5 m. Aabne Ildsteder, Esser o. l. maa ikke findes nærmere end 3 m.

§ 29.

Transportable Gasværker maa anvendes i Arbejdslokaler, saafremt de udover Bestemmelserne i Afsnit III yderligere tilfredsstiller følgende Bestemmelser:

- a) Gasværket maa være saaledes konstrueret, at der under Igangsætningstiden og Driften ikke kan slippe væsentlige Mængder af Acetylen ud i Lokalet; særlig maa Gasklokken kunne optage den af den maksimale Karbidladning udviklede Gas-mængde. For saa vidt Karbidbeholderen paa forsvarlig Maade er delt i enkelte Underafdelinger, er det dog tilstrækkeligt, at Gasklokken kan rumme den fra det enkelte Rum udviklede Acetylenmængde.
- b) Opstillingen af Gasværket maa kun finde Sted i Rum af mindst $50 m^3$ Luftindhold. Mere end 2 Apparater maa ikke opstilles i eet Lokale, der i saa Fald maa have et Luftindhold af mindst $100 m^3$.
- c) Gasværket maa mindst være fjernet 3 m fra aaben Ild eller Fyrsted og mindst 6 m fra andet Acetylgasværk. Acetylenvejsebrændere i Brug maa holdes i en Afstand af mindst 3 m fra Apparatet.

§ 30.

Installation af transportable Gasværker, som finder Anvendelse til Belysning af Telte, Karusseller o. l., er undergivet Kontrol af Stedets Politimyndighed. Det samme gælder om transportable Gasværker, som finder Anvendelse til Lysbilledfremvisning.

§ 31.

Ethvert transportabelt Gasværk skal være forsynet med et fastsiddende iøjnefaldende Opslag, i hvilket gøres opmærksom paa Faren ved at bringe brændende Tænd-