

Fyldning og normal Temperatur ligger under 80 pCt. af den oprindelige, eller som er rustangrebne, skal, saafremt de ikke kasseres, uopholdelig indsendes til Undersøgelse. Iøvrigt kan Tilsynet, naar en Beholder har lidt Overlast o. l., og dens Tilstand som Følge heraf skønnes faretruende, til enhver Tid forlange, at den underkastes det i denne Paragraf foreskrevne Eftersyn.

Den i denne Paragraf krævede Undersøgelse gentages hvert 5' Aar.

#### § 48.

Beholdere skal paa iøjnefaldende Sted være tydeligt og holdbart mærket med:

- 1) Fabrikantens Navn.
- 2) Løbenummer og Fabrikationsaar.
- 3) Indholdets Art.
- 4) Volumen.
- 5) Beholderens Vægt iberegnet porøs Masse, Opløsningsmiddel og Ventil.

#### § 49.

Porøs Masse til Beholderens Fyldning skal være godkendt. Prøve af den porøse Masse med Angivelse af Litervægt skal indsendes til Tilsynet.

Fyldmassens Porøsitet maa ikke overstige 80 pCt.

Beholdere, hvis porøse Masse fjernes, skal, forinden de fyldes paany, underkastes Eftersyn efter § 47.

#### § 50.

Opløsningsmidlet skal være godkendt af Tilsynet.

Beholderne maa højst fyldes med 60 pCt. af Porevolumenet.

#### § 51.

Beholdernes Arbejdstryk maa ikke overstige 15 kg pr. cm<sup>2</sup> ved 15° C.

#### § 52.

Fabrikken skal føre en af Tilsynet godkendt Fortegnelse over alle de anvendte Beholdere indeholdende deres Stemplingsdato og Fyldningsdato.

### A f s n i t C.

#### Brug.

#### § 53.

Under Transport skal Beholderens Ventildele være dækket med en solid Hætte, der paa betryggende Maade beskytter Ventildelene mod Overlast.

#### § 54.

Fyldte Beholdere maa ikke udsættes for Stød, Væltning eller Opvarmning.

Paa hver Beholder skal være forsvarlig paaklæbet en gul Seddel med følgende:

Maa ikke udsættes for:

Stød  
Væltning  
Opvarmning.

Under Brugen bør der paa Beholderventilen stadig sidde en Nøgle, saaledes at Beholderen om fornødent øjeblikkelig kan afspærres.

Hvis en Beholder under Brugen bliver varm, skal Ventilen straks lukkes og Beholderen afkøles ved Sprøjtning med Vand eller ved Anbringelse i Vand.

Beholderventilen skal lukkes straks efter Brugen, samt naar Beholderen er tømt.

#### § 55.

Lager af Beholdere paa over 6 Stykker skal opbevares i særligt aflaaaset Rum, der ikke ligger under Fabriksrum, Arbejdsrum eller Boliger.

#### § 56.

Ovenstaaende Bestemmelser skal let læselige findes anbragt paa et iøjnefaldende Sted i ethvert Acetylen-dissous Anlæg.