

Afsnit VIII.

Anmeldelsespligt.

§ 57.

Forinden et Acetylngasværk, som ikke falder ind under Undtagelsesbestemmelsen i § 2, tages i Brug, skal det anmeldes til Justitsministeriets Tilsyn med Acetylngasværker. Anmeldelsespligt paahviler saavel Fabrikant eller Sælger som Brugeren af Værket.

Samtidig med Anmeldelsen skal Sælgeren indsende en Beskrivelse i 2 Eksemplarer af Anlægget med Tegninger overensstemmende med de Forskrifter, der gives i saa Henseende af Justitsministeriet. Saadan Beskrivelse og Tegninger skal medfølge ved Salg af Værket.

Intet saadant Acetylngasværk maa tages i Brug, forinden Justitsministeriets Tilsyn har givet Tilladelse dertil gennem vedkommende Politimyndighed.

§ 58.

Det af Justitsministeriet nedsatte tekniske Tilsyn foretager Bedømmelsen af, om vedkommende Anlæg er i Overensstemmelse med de i denne Bekendtgørelse indeholdte Bestemmelser og iøvrigt er teknisk forsvarligt. Tilsynet lader, saafremt det skønner det fornødent, hvert enkelt Anlæg underkaste en Besigtigelse, eventuelt ledsaget af en Afprøvning. Til denne sidste skal Brugeren stille Materialer og Mandskab til Disposition.

Ved Gasværker af Typer, der vides at have større Udbredelse eller skønnes at ville kunne faa en saadan, kan Tilsynet dog efter Aftale med vedkommende Fabrikant eller Forhandler underkaste Gasværkstypen en særlig Undersøgelse een Gang for alle. Saafremt denne Undersøgelse har givet et tilfredsstillende Resultat, kan Tilsynet foretage en Godkendelse af den foreliggende Type, hvad der vil medføre, at Tilsynet kan indrømme visse Lempelser ved Approberingen af Anlæg udførte i Overensstemmelse med den godkendte Type. En Betingelse herfor vil dog være, at Fabrikanten eller Sælgeren for hvert enkelt Anlægs Vedkommende afgiver en Erklæring om, at Anlægget, saavel hvad Konstruktion, Materiale som Størrelse angaar, er i nøje Overensstemmelse med det undersøgte og godkendte Eksemplar.

§ 59.

Saafremt Tilsynet skønner, at Gasværket er forsvarligt, udsteder det et Godkendelsesdokument, som tilstilles Brugeren gennem Stedets Politimyndighed, og efter hvis Modtagelse Anlægget kan tages i Brug. Godkendelsen gælder for et Tidsrum af 3 Aar. Efter Udløbet af disse falder Retten til at bruge Gasværket bort af sig selv, medmindre det efter Brugereens Andragende fornyes ved Paategning paa Dokumentet eller ved Udstedelse af et nyt Godkendelsesdokument. Forinden Fornylse af et nyt Godkendelsesdokument kan finde Sted, maa det godtgøres overfor Tilsynet, at Gasværket er i fuldt forsvarlig Stand.

§ 60.

Tilladelse til at benytte Anlægget kan til enhver Tid tilbagekaldes, saafremt det ikke holdes i fuldt ud betryggende Stand, eller naar de givne Forskrifter for Anlæggets Brug ikke fuldt ud tages til Følge.

§ 61.

Er der foretaget Forandringer af ikke helt uvæsentlig Art ved et Acetylngasværk, eller er Bebyggelsesforholdene i dettes umiddelbare Nærhed undergaaet væsentlige Ændringer, skal dette uopholdelig indberettes til Tilsynet gennem Stedets Politimyndighed, der kan forbyde Brugen af Anlægget, naar saadant skønnes at være paakrævet.

§ 62.

Indtræffer Eksplosion eller Brand i Anlægget, skal derom uopholdelig ske Anmeldelse til Stedets Politimyndighed, der indberetter Sagens nærmere Omstændigheder til Tilsynet. Anlægget maa ikke atter tages i Brug, inden der er givet Tilladelse dertil af Tilsynet, eventuelt efter at det er besigtiget af dette.