

Bilag 3.KØBENHAVNS BRANDVÆSEN  
BRANDCHEFEN

København, den 14. Februar 1927.

Til Undervisningsministeriet.

I Anledning af det høje Ministeriums Skrivelse af 12. ds. vedrørende Ombygning og Tilbygning ved Prinsens Palæ, samt Ombygning af den gamle Hestgarde-Kaserne og Atelier-Bygningen ved Frederiksholms Kanal og Opførelse af en Nybygning paa den til „Materialgaarden“ hørende Grund skal jeg tillade mig at bemærke:

Med den i det paagældende Bykvarter værende Bebyggelse, hvor der ikke findes større Fabrikker eller industrielle Virksomheder, men udelukkende Beboelseshuse med almindelige Etageadskillelser og paa Baggrundene en Del mindre Pakhuse og Værksteder, ligeledes etageinddelte, vil der kunne tilvejebringes en fyldestgørende Sikkerhed med Hensyn til *Brandfare udefra*, naar der ved de anførte Bygningskomplekser tilvejebringes uigennembrudt Brandmur mod alle tilstødende Bygninger og svarende til disses største Højde, naar alle Tagkonstruktionerne, saavel ved de ældre Bygninger som ved Nybygningerne udføres som brandsikker Konstruktion, samt naar der mod Bygninger i almindelig Gadebredde Afstand ved alle Vinduer indrettes Jernskodder eller Jernjalousier i direkte Forbindelse med Vinduesaabningernes Murværk. Med disse Foranstaltninger vil Brandvæsenet til enhver Tid være i Stand til at holde en udenfor Museerne værende Ildebrand borte fra disse (heri ikke medtaget Lynnedslag, Krigsforhold eller overordentlige Naturbegivenheder).

Med Hensyn til *Brandfare indefra* (Ildebrand opstaaet i selve Museumsbygningerne) vil Sikkerheden mod denne kræve, at *al Beboelse*, Varmeværk med tilhørende Brændselsoplæg, Konservatorværksteder og Laboratorier med mulig tilhørende Oplæg af brandfarlige Vædske (Sprit, Benzin) indrettes i Bygninger, der er fuldstændig (ved Brandmur eller fritbeliggende) adskilt fra Museumsbygningerne. I disse bør der ikke findes noget Ildsted eller Skorsten; Opvarmningsanlæg bør indrettes med særlig Omhu og Kontrol, hvilket ogsaa gælder elektriske Anlæg (saavel eventuelle Belysningsanlæg som Ringe- og Sikrings-Anlæg). Kontorer, Læsestuer og Opholdsrum for Opsyn bør ved Prinsens Palæ saavidt muligt henlægges til den lave Forbygning mod Frederiksholms Kanal, ved de øvrige Bygninger saavidt muligt samlet i særskilt Bygning; hvor de nødvendig maa anbringes ved selve Museumsafdelingerne, bør de ved Skillerum med brandsikre Døre være adskilt fra de egentlige Museumslokaler.

Museerne bør være forsynet med Brandalarmeringsapparat med direkte Forbindelse til Brandstation, samt med fornødne Slukningsmidler efter det til enhver Tid værende Brandvæsens Godkendelse, ligesom der udenfor Arbejds- og Besøgstiderne bør være Kontrol-Vagt med Adgang til alle Bygningsdele (Kontrolur).

C. Mülertz.