

Faren for Brand i ganske afgørende Grad ved de Ændringer, der skal foretages ved Scenegulv og Scenekælder, men Brandvæsenet har dog ment at maatte henlede Opmærksomheden paa det ønskelige i, at man ogsaa kunde faa denne Del af Teatret sikret. Baade Arkitekten og Udvalget har forhandlet med Brandvæsenet om en eventuel Ordning; herom henvises nærmere til den i Genpart medfølgende Skrivelse fra Arkitekten. Som det fremgaar af denne, vil Arbejdet kunne udføres i Løbet af 3 Maaneder i Sommer, og Udgiften vil andrage ca. 46 000 Kr. Da Henstillingen fra Brandvæsenet først er fremkommet under Arbejdet, har der ikke paa Overslaget i sin Tid været optaget noget Beløb til disse Arbejder. De vil selvfølgelig kunne foretages et senere Aar, men paa den anden Side er det jo en stor Fordel at medtage dem i Aar, da der alligevel i saa lang Tid skal arbejdes i Scenerummet.

3. Opførelsen af Radiofonbygningen har efter Udvalgets Opfattelse gjort det nødvendigt at optage Spørgsmaalet om Ændring af den for Kongen bestemte Tilkørsel i Tordenskjoldsgade. Den i sig selv lidet pyntelige Tilbygning kan ikke bevares; dels lader Til- og Bortkørselsforholdene sig ikke indrette uden Ændringer, dels vil Tilbygningen virke ganske ødelæggende for Synet af Nybygningen. Udvalget har ikke ment at kunne undlade at bringe dette Spørgsmaal paa Bane. Man vedlægger en af Arkitekten udarbejdet Skitse over, hvorledes Forholdene lader sig ordne, samt et Overslag, hvorefter Udgiften vil andrage 17 870 Kr. Om Arbejdet skal udføres paa Grundlag af en særlig Bevilling paa Finansloven, eller om det maatte anses for rigtigt, at Udgiften helt eller delvis affholdes af Statsradiofonien, hvis Nybygning gør Ændringen nødvendig, maa Udvalget henstille.

Udvalget har, som sagt, anset det som sin Pligt at rejse de foran omtalte 3 Spørgsmaal, om end de ikke ligger indenfor den Udvalget oprindelig givne Op-gave. Hvilke Arbejder der skal gennemføres, maa man overlade til Ministeriets Afgørelse, men Udvalget er villigt til, om det maatte ønskes, at varetage Gennemførelsen i Forbindelse med de øvrige Arbejder, uden at dette skal medføre nogen Forhøjelse af Udvalgets Administrationsudgifter.

Man maa dog henstille, at det Beløb, der søges, rundes op med et Par Tusind Kroner, for at man kan være sikker mod Overskridelser.“

Hertil skal Ministeriet knytte følgende Bemærkninger:

I Henhold til den af Udvalget fremsatte Redegørelse maa Ministeriet tiltræde Forslaget om, at der til de oprindelig planlagte Arbejder med de af Brandvæsenet foranledigede Tilføjelser m. v. bevilges yderligere 21 000 Kr.

Dernæst maa Ministeriet ligesom Udvalget anse det for meget ønskeligt, om de af Personalet ønskede Forbedringer kunde gennemføres i Forbindelse med de andre Arbejder.

Det samme gælder den af Brandvæsenet nu ønskede Omdannelse af Gallerierne. Arkitektens Redegørelse om dette Punkt lyder saaledes:

„Ifølge Skrivelse af 23/III 1929 fra Københavns Brandvæsen udtales heri det ønskelige i, at de meget brandfarlige Gallerier, der gaar gennem fire Etager i det kongelige Teaters Snorehus og er anbragt langs de to af Siderne, brandsikres.

Ifølge Skrivelse af 29/VII 1929 fra Københavns Brandvæsen gentages igen, men stærkere, det nødvendige i at ombygge Gallerierne, saaledes at den samme Tryghed for Personale og Brandfolk i Tilfælde af en Brand opnaas her, som der er opnaaet under Scenegulvet ved, at de bærende Stolper, der nu er Træ, bliver fjernet og erstattes med Jernstolper, og de faste Gulve i Scenekælderens erstattes med Tremmegulve, saaledes udført, at det mindst mulige Træ anvendes. Paa samme Maade ønskes Gallerierne ombygget, det vil, siger Brandvæsenet, være forbundet med betydelig Fare (livsfarligt) at færdes under disse Gallerier, hvis der kommer Ild i Gallerierne; de betydelige Mængder af Træ, disse indeholder, vil give rig Næring for en Ild, og er der først Ild, vil det hele i Løbet af uberegnelig kort Tid styrte ned og muligvis kræve Menneskeliv.

Endvidere udtaler Brandvæsenet gennem mundtlige Forhandlinger, at der maa skaffes den paa disse Gallerier posterede Brandvagt en absolut sikker Retræte i Tilfælde af Ild i Gallerierne, gennem Branddøre ud i den omløbende Gang uden-