

Lønningsraadet har udtalt, at det intet finder at bemærke til Indstillingen. Da Justitsministeriet maa anse det for ønskeligt, at Indstillingen imødekommes, skal man anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1930—31 at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 19 II. K. 3. a. 2. Statspolitiet. Honorarer.
Summen forhøjes med..... 630 Kr.

ZAHLE.

Til Folketingets Finansudvalg.

Colov,
Fm.

Forslaget tiltrædes.

74) II. M. 3. a. *Vedligeholdelse og Drift af Bygninger under Justits- og Toldvæsenet.* Skrivelse fra Justitsministeren:

Justitsministeriet. København, den 13. December 1929.

Journ. 2. K. 1929 Nr. 17²⁴.

Fra kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt K. Varming har Justitsministeriet modtaget Indberetning om, at der for nogen Tid siden nedfaldt et Stykke af Hovedgesimsen paa Østre Landsrets Hovedbygning. Det nedstyrtede Stykke vejede ca. 75 kg og vilde saaledes i paakommende Tilfælde kunne have fremkaldt betydelig Personskade. Grunden til Nedstyrtningen er, at de Sten, som Gesimsen bestaar af, gaar alt for kort ind i Muren, saaledes at der ikke er Balance mellem den indemurede Del og den udenfor Murlinien værende Del. For at hindre Nedstyrtning er Stenene forankret ind i Murværket, men Ankrene er af Jern og ødelagt af Rust, som har sprængt Stenene, og Sammenholdet er derved bristet. Ved Undersøgelse af Gesimsen hele Bygningen rundt viste det sig, at der er en Mængde løse Sten, for øvrigt ikke alene i Gesimsen, men ogsaa en Del af Vinduesindfatningerne er løse. Til Istandsættelse vil det være nødvendigt at rejse et Stillads til Gesimshøjde, udtage de løse Sten, i disse indhugge nye Ankerhuller, forsyne dem med nye Ankere af Metal og indstøbe disse i Murværket, altsaa en meget omstændelig Fremgangsmaade, der er den eneste Mulighed for at kunne ophæve den tilstedeværende Fare for Nedstyrtning. Bygningsinspektøren anslaaer det Beløb, der vil medgaa til Istandsættelsen, til 30 000 Kr. Arbejdet vil kunne fordeles over 2 Aar, og der vil af den paa Finanslovens § 19 II. M. 3. a. bevilgede Vedligeholdelseskonto kunne afholdes til Istandsættelsen 6 000 Kr. pr. Aar. Tilbage bliver saaledes 18 000 Kr., hvoraf ifølge Bygningsinspektørens Indberetning straks maa anvendes 3 000 Kr. til Reparation, inden Vinteren ved Frostsprængninger foraarsager alvorlige Ulykker. De resterende 15 000 Kr. vil kunne afholdes med 8 000 Kr. paa Finansloven for Finansaaret 1930—31 og 7 000 Kr. paa Finansloven for Finansaaret 1931—32.

Under Henvisning til foranstaaende skal man, idet bemærkes, at man ved Forslag til Lov om Tillægsbevilling for indeværende Finansaar er sindet at søge et Beløb af 3 000 Kr. bevilget i det paagældende Øjemed, anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling i Folketinget af Forslag til Finanslov for Finansaaret 1930—31 at stille følgende Ændringsforslag:

Til § 19 II. M. 3. a. 1. Retsbygningen i Fredericiagade i København.
Summen forhøjes med 8 000 Kr.

ZAHLE.

Til Folketingets Finansudvalg.

Robert Hove,
kst.

Forslaget tiltrædes.