

Underbilag 2. til Bilag 2.**Bilag B.****Forslag til Ændringer i Stærkstrømsreglementet.**

§ 134 Litra d affattes saaledes:

Bygninger, Halmstakke, Frugttræer o. lign. maa ikke anbringes under Højspændingsledninger og ikke inden for en Afstand af 5 m fra disse maalt i vandret Projektion.

Som Litra e indsættes:

Undtagelsesvis, hvor et Nyanlæg efter Elektricitetsraadets Skøn maa antages at staa over for en senere Udvidelse, der er nødvendig til Opnaaelse af den med Anlægget tilsigtede fulde Ydeevne, kan Elektricitetsraadet træffe Bestemmelse om Forøgelse af den i c) og d) nævnte Afstand.

De følgende Litra ændres: e) til f) og f) til g).
