

Kirkeministeriet. København, den 1. Marts 1935.

Journ. Nr. 4. H. 1368.

I Kontinuation af Skrivelse herfra af 14. December f. A. vedrørende den paa Finanslovforslaget for 1935—36 under § 20 II. C. 2. „Til sagkyndig Vejledning med Hensyn til Kirkers Opvarmning“ opførte Bevilling skal man hoslagt fremsende en af Ministeriets Konsulent i Sager angaaende Kirkers Opvarmning, Ingeniør H. K. Holm udarbejdet Fortegnelse over Antallet af Kirker samt en Erklæring af 18. December f. A. som muligt af Interesse for det ærede Udvalg.

P. DAHL.

A. Detlefsen,  
Fm.

Til Folketingets Finansudvalg.

## Bilag.

H. K. Holm.  
Raadgivende Ingeniør.

København, den 18. December 1934.

Til Kirkeministeriet.

I Fortsættelse af min Skrivelse af 28. November 1934 vedrørende Finansudvalgets Skrivelse af 20. November 1934 skal jeg herved oplyse, at det opgivne Tal 1 230 paa de Kirker, som har faaet Vejledning, ikke er ensbetydende med, at der endnu resterer  $2\ 265 \div 1\ 230 = 1\ 035$  Kirker.

En Del Kirker har Kakkelovne og vil maaske paa Grund af deres ringe Størrelse stadig blive ved med at opvarmes med en Ovn.

Anskaffelse og Fornyelse af saadanne Ovne foretages som oftest, uden at Ministeriet høres. Det forekommer ogsaa, at Menighedsraadene anskaffer Kaloriferer uden at andrage om Approbation paa Forslaget, men naar Sagen senere bliver bekendt for Ministeriet, bliver der foretaget et Eftersyn.

En Gennemgang af mit Arkiv for det sidste Aar har vist, at der ved *alle de Anlæg, hvor Menighedsraadet er gaaet uden om Ministeriet*, har været Mangler, idet Anbringelsen er blevet foretaget i Strid med Ministeriets Bestemmelser.

Jeg skal nævne nogle konkrete Tilfælde.

1. *Mesing Kirke*. Kaloriferen, som blev installeret uden Approbation, kunde ikke renses.
2. *Langesø Skovkapel*. Opstilling af en Kakkelovn, som slet ikke kunde varme, da den var beregnet alt for lille.
3. *Vaabensted Kirke*. Anskaffelse uden Tilladelse af en Kalorifere, som var alt for stor og kostede flere Hundrede Krøner for meget.
4. *Assens Kirke*. Ændringer maatte foretages med Gitteret for Varmtlufts-Kanalen.
5. *Lydum Kirke*. Der var paa Kaloriferen anbragt ulovlige Renseklapper i Strid med Ministeriets Bestemmelser.
6. *Hjels Kirke*. En Kalorifere blev udskiftet, og Menighedsraadet mente ikke, at Opstillingen af denne faldt ind under kgl. Anordning af 14. Maj 1923 § 2, 3die Stykke.

Da den første imidlertid var opstillet uden Approbation og var ulovlig med Hensyn til Renseklapperne, byggede man den næste paa samme Maade.

Ovennævnte Eksempler er udtaget af Arkivet ganske tilfældigt, men det skal samtidig oplyses, at jeg ikke har fundet *en eneste Kirke*, hvor Varmeværket er opstillet uden Tilladelse, og hvor der intet har været at bemærke.

H. K. Holm.